泰州市水务有限公司管网末梢水全分析综合报表

采样地点：				江苏明星减振器有限公司	泰虹机械	江海高速苏通卡服务中心	泰州医药高新区行政审批局一楼卫生间	华港镇镇政府一楼卫生间	野徐医院一楼卫生间	白马卫生服务中心一楼卫生间	苏陈中心卫生院一楼卫生间
采样时间：				2023.3.7							
合格率：				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
总合格率：				100%							
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准(GB5749-2022)	检验结果							
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	≤100	<1	15	<1	<1	<1	<1	<1	<1
5	砷	mg/L	≤0.01	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
6	镉	mg/L	≤0.005	<0.00010	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.00010	<0.0001	<0.0001
7	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
8	铅	mg/L	≤0.01	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
9	汞	mg/L	≤0.001	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010
10	硒	mg/L	≤0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
11	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.222	0.224	0.224	0.219	0.217	0.197	0.224	0.225
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	1.34	1.70	1.80	1.23	1.43	1.67	1.29	1.76
14	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0026	<0.0020	0.0036	0.0032	0.0021	0.0060	0.0034	0.0052
15	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
16	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
17	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.000	<0.05	<0.05
18	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
19	氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.05	0.062	<0.05	0.051	0.058	<0.05	<0.05	<0.05
20	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
21	浑浊度	NTU	≤1	0.11	0.07	0.20	0.22	0.21	0.25	0.24	0.17
22	臭和味	级	无异臭、异味	无(0级)	无(0级)	无(0级)	无(0级)	无(0级)	无(0级)	无(0级)	无(0级)
23	肉眼可见物		无	无	无	无	无	无	无	无	无
24	pH		6.5-8.5	7.65	7.64	7.65	7.62	7.66	7.63	7.61	7.64
25	铝	mg/L	≤0.2	0.059	0.056	0.081	0.067	0.055	0.068	0.064	0.075
26	铁	mg/L	≤0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
27	锰	mg/L	≤0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28	铜	mg/L	≤1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
29	锌	mg/L	≤1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
30	氯化物	mg/L	≤250	32.4	34.6	32.5	32.5	31.2	32.6	32.5	33.0
31	硫酸盐	mg/L	≤250	41.5	45.9	41.8	41.6	41.4	41.2	42.0	41.1
32	溶解性总固体	mg/L	≤1000	223	211	208	227	225	220.0	233	213
33	总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	131	131	127	131	129	130	133	133
34	高锰酸盐指数（以02计）	mg/L	≤3	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9
35	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
37	总α放射性	Bq/L	≤0.5	<0.016	0.016	<0.016	<0.016	<0.016	0.018	<0.016	<0.016
38	总β放射性	Bq/L	≤1	0.082	0.082	0.077	0.089	0.078	0.081	0.092	0.081
39	游离氯	mg/L	≥0.05且≤2	0.50	0.70	0.30	0.34	0.28	0.24	0.38	0.27
40	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.003	<0.0020	0.0041	0.0045	0.0036	0.0055	0.0039	0.0050
41	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0030	<0.0020	0.0042	0.0041	0.0027	0.0068	0.0039	0.0056
42	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
43	三卤甲烷		该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.13	0.05	0.17	0.17	0.12	0.27	0.16	0.23
44	三氯乙醛	mg/L	≤0.01	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030