

2023年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	祥龙家园一期	2023/03/01	100%	7.72	< 5	0.13	无(0级)	<1	未检出	0.25	无
2	同济家园	2023/03/01	100%	7.71	< 5	0.15	无(0级)	6	未检出	0.23	无
3	东方小镇二期	2023/03/01	100%	7.72	< 5	0.11	无(0级)	13	未检出	0.21	无
4	世茂河滨	2023/03/01	100%	7.73	< 5	0.21	无(0级)	2	未检出	0.24	无
5	康桥水岸	2023/03/01	100%	7.75	< 5	0.18	无(0级)	3	未检出	0.18	无
6	万达广场(2个)	2023/03/01	100%	7.71	< 5	0.12	无(0级)	<1	未检出	0.31	无
7	恒景国际一期	2023/03/01	100%	7.72	< 5	0.25	无(0级)	<1	未检出	0.23	无
8	恒景国际二期	2023/03/01	100%	7.74	< 5	0.24	无(0级)	<1	未检出	0.24	无
9	上海大花园	2023/03/01	100%	7.69	< 5	0.18	无(0级)	7	未检出	0.32	无
10	凤凰园	2023/03/01	100%	7.75	< 5	0.21	无(0级)	4	未检出	0.20	无
11	大华锦绣华城	2023/03/01	100%	7.68	< 5	0.23	无(0级)	3	未检出	0.18	无
12	金宇花园	2023/03/01	100%	7.74	< 5	0.21	无(0级)	<1	未检出	0.17	无
13	盛和花园	2023/03/01	100%	7.71	< 5	0.17	无(0级)	3	未检出	0.23	无
14	济川华庭	2023/03/01	100%	7.69	< 5	0.15	无(0级)	9	未检出	0.17	无
15	同悦容园	2023/03/01	100%	7.72	< 5	0.18	无(0级)	9	未检出	0.22	无

2023年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	溢景园	2023/03/02	100%	7.56	<5	0.41	无(0级)	<1	未检出	0.29	无
2	京都花园(怡景园)	2023/03/02	100%	7.58	<5	0.48	无(0级)	<1	未检出	0.24	无
3	天赐园	2023/03/02	100%	7.51	<5	0.38	无(0级)	1	未检出	0.32	无
4	苏房家园	2023/03/02	100%	7.59	<5	0.46	无(0级)	<1	未检出	0.25	无
5	智堡安置区	2023/03/02	100%	7.61	<5	0.28	无(0级)	2	未检出	0.39	无
6	天和家园	2023/03/02	100%	7.53	<5	0.18	无(0级)	<1	未检出	0.51	无
7	御景公寓	2023/03/02	100%	7.52	<5	0.31	无(0级)	<1	未检出	0.46	无
8	依云港一期(南区)	2023/03/02	100%	7.55	<5	0.45	无(0级)	<1	未检出	0.33	无
9	黄金家园	2023/03/02	100%	7.63	<5	0.47	无(0级)	2	未检出	0.42	无
10	华辰尊园	2023/03/02	100%	7.48	<5	0.35	无(0级)	<1	未检出	0.29	无
11	荣御蓝湾	2023/03/02	100%	7.51	<5	0.44	无(0级)	<1	未检出	0.38	无
12	宫函安置区(宫函花园)南区	2023/03/02	100%	7.50	<5	0.32	无(0级)	<1	未检出	0.48	无
13	凤城颐园	2023/03/02	100%	7.61	<5	0.35	无(0级)	2	未检出	0.41	无
14	凤凰曦城(西)	2023/03/02	100%	7.62	<5	0.21	无(0级)	<1	未检出	0.56	无
15	城市之光一期	2023/03/02	100%	7.57	<5	0.45	无(0级)	3	未检出	0.38	无
16	西域绿洲	2023/03/02	100%	7.54	<5	0.34	无(0级)	<1	未检出	0.39	无
17	城市之光二期	2023/03/02	100%	7.49	<5	0.47	无(0级)	<1	未检出	0.36	无
18	天虹广场住宅区	2023/03/02	100%	7.64	<5	0.37	无(0级)	2	未检出	0.48	无
19	碧桂园胡悦天境	2023/03/02	100%	7.58	<5	0.28	无(0级)	<1	未检出	0.55	无
20	绿地世纪城三期	2023/03/02	100%	7.65	<5	0.29	无(0级)	<1	未检出	0.49	无
21	上东花园(凯尔上东)	2023/03/02	100%	7.66	<5	0.19	无(0级)	5	未检出	0.58	无
22	世贸璀璨	2023/03/02	100%	7.59	<5	0.22	无(0级)	<1	未检出	0.51	无
23	美好易居城香榭	2023/03/02	100%	7.46	<5	0.34	无(0级)	<1	未检出	0.45	无
24	天地源云锦香都	2023/03/02	100%	7.62	<5	0.41	无(0级)	8	未检出	0.27	无

2023年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	左岸名都	2023/03/03	100%	7.58	<5	0.30	无(0级)	<1	未检出	0.25	无
2	景泰园	2023/03/03	100%	7.52	<5	0.28	无(0级)	<1	未检出	0.30	无
3	金水湾	2023/03/03	100%	7.48	<5	0.32	无(0级)	2	未检出	0.32	无
4	金通桂圆	2023/03/03	100%	7.46	<5	0.26	无(0级)	<1	未检出	0.35	无
5	阳光国宾一号	2023/03/03	100%	7.50	<5	0.28	无(0级)	2	未检出	0.22	无
6	金宇花园	2023/03/03	100%	7.53	<5	0.34	无(0级)	<1	未检出	0.15	无
7	稻河湾	2023/03/03	100%	7.53	<5	0.32	无(0级)	<1	未检出	0.23	无
8	杰盛俊园	2023/03/03	100%	7.58	<5	0.32	无(0级)	<1	未检出	0.28	无
9	金通梅园二期南	2023/03/03	100%	7.50	<5	0.29	无(0级)	<1	未检出	0.36	无
10	金通梅园二期北	2023/03/03	100%	7.49	<5	0.30	无(0级)	<1	未检出	0.27	无
11	世纪新城	2023/03/03	100%	7.51	<5	0.32	无(0级)	<1	未检出	0.26	无
12	金通梅园一期	2023/03/03	100%	7.53	<5	0.30	无(0级)	<1	未检出	0.29	无
13	花园半岛	2023/03/03	100%	7.49	<5	0.27	无(0级)	1	未检出	0.30	无
14	紫金华府	2023/03/03	100%	7.55	<5	0.26	无(0级)	<1	未检出	0.30	无
15	西堤阳光	2023/03/03	100%	7.52	<5	0.25	无(0级)	2	未检出	0.34	无
16	恒大湖畔名园	2023/03/03	100%	7.51	<5	0.26	无(0级)	<1	未检出	0.36	无
17	星威兰园4-3期	2023/03/03	100%	7.53	<5	0.24	无(0级)	<1	未检出	0.38	无
18	世纪家园桃园里	2023/03/03	100%	7.53	<5	0.29	无(0级)	<1	未检出	0.31	无
19	住建局	2023/03/03	100%	7.52	<5	0.35	无(0级)	<1	未检出	0.18	无
20	凤凰三居苑二期	2023/03/03	100%	7.50	<5	0.34	无(0级)	<1	未检出	0.24	无
21	文旅和院	2023/03/03	100%	7.55	<5	0.32	无(0级)	<1	未检出	0.36	无
22	香兰湾	2023/03/03	100%	7.49	<5	0.24	无(0级)	<1	未检出	0.29	无

2023年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	明珠花苑	2023/03/06	100%	7.78	< 5	0.25	无(0级)	<1	未检出	0.1	无
2	鹏欣领誉	2023/03/06	100%	7.75	< 5	0.35	无(0级)	1	未检出	0.2	无
3	东润第一城(北)和(南)	2023/03/06	100%	7.8	< 5	0.64	无(0级)	<1	未检出	0.2	无
4	水岸豪庭	2023/03/06	100%	7.76	< 5	0.54	无(0级)	<1	未检出	0.3	无
5	美好易居城	2023/03/06	100%	7.56	< 5	0.34	无(0级)	<1	未检出	0.4	无
6	尚品国际	2023/03/06	100%	7.68	< 5	0.55	无(0级)	2	未检出	0.5	无
7	苏源家园	2023/03/06	100%	7.68	< 5	0.71	无(0级)	<1	未检出	0.1	无
8	香河湾	2023/03/06	100%	7.71	< 5	0.56	无(0级)	<1	未检出	0.1	无
9	华润国际一期	2023/03/06	100%	7.72	< 5	0.45	无(0级)	1	未检出	0.2	无
10	彩云局	2023/03/06	100%	7.73	< 5	0.44	无(0级)	<1	未检出	0.4	无
11	大华商务中心	2023/03/06	100%	7.77	< 5	0.23	无(0级)	<1	未检出	0.5	无
12	玉城名郡	2023/03/06	100%	7.69	< 5	0.25	无(0级)	1	未检出	0.4	无
13	莱茵东郡	2023/03/06	100%	7.7	< 5	0.26	无(0级)	2	未检出	0.5	无
14	华润商务	2023/03/06	100%	7.75	< 5	0.61	无(0级)	<1	未检出	0.3	无
15	朝晖锦苑一期(南区)	2023/03/06	100%	7.74	< 5	0.27	无(0级)	<1	未检出	0.4	无
16	香颂花园	2023/03/06	100%	7.77	< 5	0.58	无(0级)	<1	未检出	0.5	无
17	朝晖锦苑二期(北区)	2023/03/06	100%	7.78	< 5	0.44	无(0级)	<1	未检出	0.4	无
18	鑫东花苑	2023/03/06	100%	7.79	< 5	0.55	无(0级)	<1	未检出	0.5	无
19	碧桂园(大)	2023/03/06	100%	7.74	< 5	0.34	无(0级)	2	未检出	0.4	无
20	碧桂园(小)	2023/03/06	100%	7.76	< 5	0.41	无(0级)	<1	未检出	0.3	无
21	宝龙世家(西)	2023/03/06	100%	7.76	< 5	0.34	无(0级)	1	未检出	0.2	无

2023年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	凤城丽都	2023/03/07	100%	7.68	<5	0.36	无(0级)	<1	未检出	0.30	无
2	鹏欣丽都	2023/03/07	100%	7.66	<5	0.27	无(0级)	1	未检出	0.22	无
3	万泰国际	2023/03/07	100%	7.68	<5	0.28	无(0级)	1	未检出	0.24	无
4	金通桃园	2023/03/07	100%	7.69	<5	0.33	无(0级)	2	未检出	0.33	无
5	凤凰曦城(东)	2023/03/07	100%	7.66	<5	0.25	无(0级)	2	未检出	0.36	无
6	海曙颐园	2023/03/07	100%	7.62	<5	0.32	无(0级)	2	未检出	0.42	无
7	韵梅苑	2023/03/07	100%	7.71	<5	0.37	无(0级)	<1	未检出	0.38	无
8	东方名邸二期	2023/03/07	100%	7.62	<5	0.35	无(0级)	1	未检出	0.32	无
9	泰和园二期(泰美园)	2023/03/07	100%	7.63	<5	0.28	无(0级)	2	未检出	0.24	无
10	茂业天地(豪园)	2023/03/07	100%	7.65	<5	0.33	无(0级)	3	未检出	0.33	无
11	东方名邸一期	2023/03/07	100%	7.71	<5	0.25	无(0级)	<1	未检出	0.45	无
12	凤城国际一期	2023/03/07	100%	7.72	<5	0.42	无(0级)	2	未检出	0.42	无
13	凤城国际二期	2023/03/07	100%	7.64	<5	0.37	无(0级)	1	未检出	0.38	无
14	阳光瑞城	2023/03/07	100%	7.69	<5	0.30	无(0级)	1	未检出	0.37	无
15	依云湾二期	2023/03/07	100%	7.75	<5	0.45	无(0级)	<1	未检出	0.32	无
16	鹏欣尚城	2023/03/07	100%	7.68	<5	0.29	无(0级)	2	未检出	0.24	无
17	坡子街	2023/03/07	100%	7.74	<5	0.37	无(0级)	1	未检出	0.30	无
18	宝龙世家(东)	2023/03/07	100%	7.71	<5	0.42	无(0级)	<1	未检出	0.35	无
19	碧桂园观澜天镜	2023/03/07	100%	7.69	<5	0.33	无(0级)	2	未检出	0.32	无
20	金通桃花源	2023/03/07	100%	7.72	<5	0.38	无(0级)	<1	未检出	0.37	无
21	汇鸿景云	2023/03/07	100%	7.68	<5	0.46	无(0级)	1	未检出	0.34	无
22	宇业天逸河畔	2023/03/07	100%	7.70	<5	0.33	无(0级)	<1	未检出	0.36	无

2023年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	皇家花园	2023/03/08	100%	7.68	< 5	0.42	无(0级)	<1	未检出	0.35	无
2	天禄湖花园	2023/03/08	100%	7.64	< 5	0.24	无(0级)	<1	未检出	0.36	无
3	中海九樾	2023/03/08	100%	7.70	< 5	0.31	无(0级)	<1	未检出	0.31	无
4	金通海棠湾	2023/03/08	100%	7.66	< 5	0.36	无(0级)	<1	未检出	0.48	无
5	绿地世纪城一期	2023/03/08	100%	7.72	< 5	0.33	无(0级)	<1	未检出	0.42	无
6	周山汇水	2023/03/08	100%	7.65	< 5	0.38	无(0级)	<1	未检出	0.37	无
7	华润国际A地块()二期	2023/03/08	100%	7.70	< 5	0.46	无(0级)	1	未检出	0.34	无
8	华泽天下	2023/03/08	100%	7.72	< 5	0.38	无(0级)	<1	未检出	0.29	无
9	荣御蓝湾	2023/03/08	100%	7.74	< 5	0.41	无(0级)	2	未检出	0.36	无
10	中铁溪园	2023/03/08	100%	7.69	< 5	0.46	无(0级)	<1	未检出	0.45	无
11	金鹰	2023/03/08	100%	7.71	< 5	0.35	无(0级)	1	未检出	0.41	无
12	韵梅苑二期(泰来苑)	2023/03/08	100%	7.66	< 5	0.28	无(0级)	<1	未检出	0.24	无
13	幸福里心怡	2023/03/08	100%	7.73	< 5	0.33	无(0级)	<1	未检出	0.33	无
14	锦绣双河城	2023/03/08	100%	7.71	< 5	0.25	无(0级)	<1	未检出	0.47	无
15	金通牡丹园	2023/03/08	100%	7.74	< 5	0.42	无(0级)	2	未检出	0.42	无
16	东润首府	2023/03/08	100%	7.68	< 5	0.37	无(0级)	<1	未检出	0.38	无
17	星威兰园	2023/03/08	100%	7.70	< 5	0.30	无(0级)	<1	未检出	0.37	无
18	北马安置区(金东花园)	2023/03/08	100%	7.67	< 5	0.45	无(0级)	1	未检出	0.32	无
19	财富广场	2023/03/08	100%	7.65	< 5	0.29	无(0级)	<1	未检出	0.24	无
20	宝带小区	2023/03/08	100%	7.68	< 5	0.32	无(0级)	<1	未检出	0.39	无

2023年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	凤凰佳园	2023/03/09	100%	7.71	<5	0.29	无(0级)	<1	未检出	0.33	无
2	玖珑首都	2023/03/09	100%	7.73	<5	0.31	无(0级)	4	未检出	0.36	无
3	济川路安置区(润东花苑)	2023/03/09	100%	7.71	<5	0.21	无(0级)	<1	未检出	0.31	无
4	春晖花苑住宅小区东区	2023/03/09	100%	7.69	<5	0.44	无(0级)	<1	未检出	0.29	无
5	春晖花苑住宅小区西区	2023/03/09	100%	7.74	<5	0.45	无(0级)	8	未检出	0.27	无
6	通江花苑	2023/03/09	100%	7.68	<5	0.30	无(0级)	2	未检出	0.35	无
7	东方小镇三期	2023/03/09	100%	7.65	<5	0.17	无(0级)	2	未检出	0.32	无
8	鹏欣领誉三期	2023/03/09	100%	7.73	<5	0.21	无(0级)	<1	未检出	0.33	无
9	翰林雅居三期和四期	2023/03/09	100%	7.73	<5	0.26	无(0级)	<1	未检出	0.33	无
10	御园一期高层	2023/03/09	100%	7.70	<5	0.26	无(0级)	<1	未检出	0.30	无
11	汇鸿香榭湾	2023/03/09	100%	7.71	<5	0.24	无(0级)	1	未检出	0.21	无
12	凤凰瑞景	2023/03/09	100%	7.72	<5	0.28	无(0级)	<1	未检出	0.28	无
13	上林苑一期(恒大华府)	2023/03/09	100%	7.73	<5	0.32	无(0级)	4	未检出	0.23	无
14	碧桂园林湖郡	2023/03/09	100%	7.69	<5	0.19	无(0级)	5	未检出	0.36	无
15	凤桥豪庭二期	2023/03/09	100%	7.68	<5	0.22	无(0级)	<1	未检出	0.31	无
16	金通翡翠城	2023/03/09	100%	7.72	<5	0.18	无(0级)	9	未检出	0.30	无
17	智堡安置区三期	2023/03/09	100%	7.68	<5	0.22	无(0级)	12	未检出	0.29	无
18	茂业天地锦园	2023/03/09	100%	7.66	<5	0.18	无(0级)	4	未检出	0.38	无
19	金通玫瑰园	2023/03/09	100%	7.70	<5	0.31	无(0级)	2	未检出	0.30	无
20	鹏欣领誉四期	2023/03/09	100%	7.72	<5	0.26	无(0级)	<1	未检出	0.28	无
21	东榭欣园	2023/03/09	100%	7.67	<5	0.25	无(0级)	<1	未检出	0.33	无
22	鹏欣丽都苏果	2023/03/09	100%	7.65	<5	0.22	无(0级)	<1	未检出	0.31	无
23	美好上郡	2023/03/09	100%	7.74	<5	0.23	无(0级)	1	未检出	0.36	无
24	星威园三期	2023/03/09	100%	7.72	<5	0.21	无(0级)	2	未检出	0.37	无
25	泰和福苑	2023/03/09	100%	7.70	<5	0.18	无(0级)	7	未检出	0.24	无
26	苏源聚福园	2023/03/09	100%	7.69	<5	0.30	无(0级)	<1	未检出	0.31	无

2023年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	玫瑰首都	2023/03/10	100%	7.65	< 5	0.45	无 (0级)	<1	未检出	0.28	无
2	济川路安置区(润东花苑)	2023/03/10	100%	7.68	< 5	0.50	无 (0级)	1	未检出	0.22	无
3	春晖花苑住宅小区东区	2023/03/10	100%	7.62	< 5	0.56	无 (0级)	<1	未检出	0.30	无
4	春晖花苑住宅小区西区	2023/03/10	100%	7.70	< 5	0.54	无 (0级)	2	未检出	0.18	无
5	通江花苑	2023/03/10	100%	7.56	< 5	0.32	无 (0级)	2	未检出	0.35	无
6	东方小镇三期	2023/03/10	100%	7.69	< 5	0.55	无 (0级)	<1	未检出	0.36	无
7	鹏欣领誉三期	2023/03/10	100%	7.59	< 5	0.62	无 (0级)	1	未检出	0.30	无
8	翰林雅居三期和四期	2023/03/10	100%	7.59	< 5	0.55	无 (0级)	<1	未检出	0.25	无
9	御园一期高层	2023/03/10	100%	7.63	< 5	0.32	无 (0级)	<1	未检出	0.41	无
10	汇鸿香榭湾	2023/03/10	100%	7.60	< 5	0.47	无 (0级)	1	未检出	0.25	无
11	凤凰瑞景	2023/03/10	100%	7.56	< 5	0.20	无 (0级)	<1	未检出	0.51	无
12	上林苑一期(恒大华府)	2023/03/10	100%	7.58	< 5	0.34	无 (0级)	1	未检出	0.31	无
13	碧桂园林湖郡	2023/03/10	100%	7.63	< 5	0.65	无 (0级)	<1	未检出	0.12	无
14	凤桥豪庭二期	2023/03/10	100%	7.62	< 5	0.15	无 (0级)	<1	未检出	0.42	无
15	金通翡翠城	2023/03/10	100%	7.50	< 5	0.52	无 (0级)	1	未检出	0.33	无
16	智堡安置区三期	2023/03/10	100%	7.62	< 5	0.44	无 (0级)	1	未检出	0.20	无
17	茂业天地锦园	2023/03/10	100%	7.59	< 5	0.45	无 (0级)	<1	未检出	0.23	无
18	金通玫瑰园	2023/03/10	100%	7.63	< 5	0.29	无 (0级)	<1	未检出	0.30	无
19	鹏欣领誉四期	2023/03/10	100%	7.66	< 5	0.30	无 (0级)	1	未检出	0.16	无
20	东榭欣园	2023/03/10	100%	7.66	< 5	0.23	无 (0级)	<1	未检出	0.18	无
21	美好上郡	2023/03/10	100%	7.65	< 5	0.36	无 (0级)	1	未检出	0.25	无
22	星威园三期	2023/03/10	100%	7.66	< 5	0.45	无 (0级)	<1	未检出	0.19	无
23	泰和福苑	2023/03/10	100%	7.64	< 5	0.65	无 (0级)	1	未检出	0.11	无

2023年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	鹏欣丽都苏果	2023/03/13	100%	7.70	< 5	0.19	无(0级)	<1	未检出	0.20	无
2	美好上郡	2023/03/13	100%	7.68	< 5	0.20	无(0级)	1	未检出	0.30	无
3	星威园三期	2023/03/13	100%	7.69	< 5	0.25	无(0级)	<1	未检出	0.30	无
4	泰和福苑	2023/03/13	100%	7.70	< 5	0.26	无(0级)	1	未检出	0.40	无
5	苏源聚福园	2023/03/13	100%	7.65	< 5	0.30	无(0级)	<1	未检出	0.40	无
6	凤凰三局苑	2023/03/13	100%	7.68	< 5	0.35	无(0级)	2	未检出	0.20	无
7	七里香溪	2023/03/13	100%	7.66	< 5	0.34	无(0级)	3	未检出	0.40	无
8	华润C1-1地块(三期)	2023/03/13	100%	7.68	< 5	0.30	无(0级)	<1	未检出	0.30	无
9	碧桂园凤城府北	2023/03/13	100%	7.69	< 5	0.26	无(0级)	<1	未检出	0.20	无
10	翡翠华府二期	2023/03/13	100%	7.68	< 5	0.28	无(0级)	<1	未检出	0.30	无
11	华盛香樟湾	2023/03/13	100%	7.66	< 5	0.36	无(0级)	<1	未检出	0.20	无
12	世纪家园	2023/03/13	100%	7.65	< 5	0.38	无(0级)	1	未检出	0.30	无
13	美好易居城二期	2023/03/13	100%	7.68	< 5	0.36	无(0级)	<1	未检出	0.30	无
14	花泽天下二期	2023/03/13	100%	7.69	< 5	0.39	无(0级)	<1	未检出	0.30	无
15	周山汇水二期	2023/03/13	100%	7.69	< 5	0.35	无(0级)	<1	未检出	0.20	无
16	碧桂园凤城府南	2023/03/13	100%	7.68	< 5	0.36	无(0级)	1	未检出	0.20	无
17	天韵景园	2023/03/13	100%	7.68	< 5	0.38	无(0级)	<1	未检出	0.20	无
18	碧桂园柏悦府	2023/03/13	100%	7.66	< 5	0.39	无(0级)	<1	未检出	0.30	无
19	金陵聚丰园	2023/03/13	100%	7.65	< 5	0.33	无(0级)	<1	未检出	0.40	无
20	鑫福源	2023/03/13	100%	7.64	< 5	0.31	无(0级)	3	未检出	0.30	无
21	斜桥安置区	2023/03/13	100%	7.70	< 5	0.43	无(0级)	未检出	未检出	0.30	无
22	紫金华府四期	2023/03/13	100%	7.71	< 5	0.44	无(0级)	4	未检出	0.30	无
23	茂业观园	2023/03/13	100%	7.66	< 5	0.40	无(0级)	<1	未检出	0.30	无