

## 2024年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	荣御蓝湾	2024/1/4	100%	7.76	<5	0.18	无(0级)	7	未检出	0.45	无
2	荣御蓝湾	2024/1/4	100%	7.82	<5	0.16	无(0级)	8	未检出	0.42	无
3	左岸名都	2024/1/4	100%	7.81	<5	0.20	无(0级)	2	未检出	0.35	无
4	景泰园	2024/1/4	100%	7.79	<5	0.23	无(0级)	5	未检出	0.36	无
5	金水湾	2024/1/4	100%	7.82	<5	0.14	无(0级)	8	未检出	0.50	无
6	恒景国际一期	2024/1/4	100%	7.79	<5	0.16	无(0级)	<1	未检出	0.46	无
7	恒景国际二期	2024/1/4	100%	7.79	<5	0.26	无(0级)	<1	未检出	0.38	无
8	凤凰园	2024/1/4	100%	7.82	<5	0.22	无(0级)	<1	未检出	0.42	无
9	盛和花园	2024/1/4	100%	7.91	<5	0.17	无(0级)	<1	未检出	0.45	无
10	济川华庭	2024/1/4	100%	7.86	<5	0.13	无(0级)	<1	未检出	0.53	无
11	杰盛俊园	2024/1/4	100%	7.78	<5	0.13	无(0级)	<1	未检出	0.55	无
12	明珠花苑	2024/1/4	100%	7.86	<5	0.16	无(0级)	<1	未检出	0.47	无
13	苏源家园	2024/1/4	100%	7.83	<5	0.14	无(0级)	<1	未检出	0.54	无
14	彩云局	2024/1/4	100%	7.86	<5	0.13	无(0级)	<1	未检出	0.54	无
15	皇家花园	2024/1/4	100%	7.85	<5	0.20	无(0级)	<1	未检出	0.44	无
16	东润首府	2024/1/4	100%	7.79	<5	0.18	无(0级)	<1	未检出	0.47	无
17	凤桥豪庭二期	2024/1/4	100%	7.78	<5	0.14	无(0级)	<1	未检出	0.52	无
18	东榭欣园	2024/1/4	100%	7.80	<5	0.13	无(0级)	<1	未检出	0.57	无
19	泰和福苑	2024/1/4	100%	7.86	<5	0.15	无(0级)	2	未检出	0.51	无
20	苏源聚福园	2024/1/4	100%	7.88	<5	0.20	无(0级)	<1	未检出	0.48	无
21	华泽天下	2024/1/4	100%	7.89	<5	0.26	无(0级)	<1	未检出	0.35	无

## 2024年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	大华锦绣华城	2024/2/19	100%	7.74	<5	0.14	无(0级)	<1	未检出	0.40	无
2	凤凰三居苑	2024/2/19	100%	7.76	<5	0.30	无(0级)	<1	未检出	0.33	无
3	碧桂园柏悦府	2024/2/19	100%	7.76	<5	0.22	无(0级)	2	未检出	0.28	无
4	天虹广场住宅区	2024/2/19	100%	7.73	<5	0.21	无(0级)	<1	未检出	0.32	无
5	碧桂园湖悦天境	2024/2/19	100%	7.79	<5	0.27	无(0级)	<1	未检出	0.28	无
6	天地源云锦香都	2024/2/19	100%	7.72	<5	0.19	无(0级)	<1	未检出	0.36	无
7	恒大湖畔名园	2024/2/19	100%	7.69	<5	0.27	无(0级)	1	未检出	0.41	无
8	世纪家园桃园里	2024/2/19	100%	7.81	<5	0.28	无(0级)	1	未检出	0.38	无
9	凤凰三居苑二期	2024/2/19	100%	7.73	<5	0.31	无(0级)	1	未检出	0.29	无
10	碧桂园观澜天镜	2024/2/19	100%	7.75	<5	0.25	无(0级)	2	未检出	0.30	无
11	金通桃花源	2024/2/19	100%	7.71	<5	0.28	无(0级)	<1	未检出	0.40	无
12	汇鸿景云	2024/2/19	100%	7.71	<5	0.22	无(0级)	<1	未检出	0.20	无
13	宇业天逸河畔	2024/2/19	100%	7.75	<5	0.16	无(0级)	<1	未检出	0.35	无
14	天禄湖花园	2024/2/19	100%	7.72	<5	0.18	无(0级)	1	未检出	0.19	无
15	金通海棠湾	2024/2/19	100%	7.77	<5	0.26	无(0级)	<1	未检出	0.44	无
16	大华锦绣华城二期	2024/2/19	100%	7.78	<5	0.30	无(0级)	2	未检出	0.36	无
17	翰林府	2024/2/19	100%	7.69	<5	0.22	无(0级)	<1	未检出	0.32	无
18	绿城桂雨听澜轩	2024/2/19	100%	7.73	<5	0.34	无(0级)	1	未检出	0.33	无
19	中南智在云辰	2024/2/19	100%	7.74	<5	0.37	无(0级)	2	未检出	0.37	无
20	正太熙郡汇水	2024/2/19	100%	7.76	<5	0.22	无(0级)	<1	未检出	0.36	无

## 2024年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	城市之光一期	2024/3/27	100%	7.67	<5	0.16	无(0级)	<2	未检出	0.40	无
2	祥龙家园一期	2024/3/27	100%	7.69	<5	0.22	无(0级)	<2	未检出	0.43	无
3	城市之光二期	2024/3/27	100%	7.70	<5	0.21	无(0级)	<2	未检出	0.41	无
4	西域绿洲	2024/3/27	100%	7.72	<5	0.15	无(0级)	<2	未检出	0.49	无
5	凤城丽都	2024/3/27	100%	7.75	<5	0.17	无(0级)	<2	未检出	0.37	无
6	韵梅苑	2024/3/27	100%	7.73	<5	0.11	无(0级)	<2	未检出	0.51	无
7	韵梅苑二期(泰来苑)	2024/3/27	100%	7.69	<5	0.26	无(0级)	<2	未检出	0.47	无
8	阳光瑞城	2024/3/27	100%	7.74	<5	0.23	无(0级)	<2	未检出	0.42	无
9	幸福里心怡	2024/3/27	100%	7.70	<5	0.14	无(0级)	<2	未检出	0.44	无
10	金通牡丹园	2024/3/27	100%	7.73	<5	0.12	无(0级)	<2	未检出	0.38	无
11	御园一期高层	2024/3/27	100%	7.74	<5	0.13	无(0级)	<2	未检出	0.39	无
12	凤凰瑞景	2024/3/27	100%	7.73	<5	0.14	无(0级)	<2	未检出	0.48	无
13	金陵聚丰园	2024/3/27	100%	7.71	<5	0.21	无(0级)	<2	未检出	0.51	无
14	鑫福源	2024/3/27	100%	7.74	<5	0.16	无(0级)	<2	未检出	0.46	无
15	文旅和院	2024/3/27	100%	7.71	<5	0.22	无(0级)	<2	未检出	0.39	无
16	香兰湾	2024/3/27	100%	7.73	<5	0.13	无(0级)	<2	未检出	0.44	无
17	和风雅居	2024/3/27	100%	7.75	<5	0.18	无(0级)	<2	未检出	0.48	无
18	水岸豪庭	2024/3/27	100%	7.73	<5	0.11	无(0级)	<2	未检出	0.47	无
19	西堤阳光	2024/3/27	100%	7.74	<5	0.17	无(0级)	<2	未检出	0.42	无
20	玫瑰首府	2024/3/27	100%	7.73	<5	0.21	无(0级)	<2	未检出	0.37	无

## 2024年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	天赐园	2024/4/15	100%	7.78	<5	0.28	无(0级)	未检出	未检出	0.25	无
2	苏房家园	2024/4/15	100%	7.76	<5	0.39	无(0级)	未检出	未检出	0.35	无
3	智堡安置区	2024/4/15	100%	7.78	<5	0.36	无(0级)	未检出	未检出	0.33	无
4	智堡安置区三期	2024/4/15	100%	7.75	<5	0.41	无(0级)	未检出	未检出	0.39	无
5	依云湾一期(南区)	2024/4/15	100%	7.76	<5	0.34	无(0级)	未检出	未检出	0.4	无
6	依云湾二期	2024/4/15	100%	7.75	<5	0.36	无(0级)	未检出	未检出	0.39	无
7	稻河湾	2024/4/15	100%	7.78	<5	0.31	无(0级)	未检出	未检出	0.42	无
8	花园半岛	2024/4/15	100%	7.79	<5	0.32	无(0级)	未检出	未检出	0.36	无
9	紫金华府	2024/4/15	100%	7.75	<5	0.30	无(0级)	未检出	未检出	0.35	无
10	朝晖锦苑一期(南区)	2024/4/15	100%	7.76	<5	0.33	无(0级)	未检出	未检出	0.35	无
11	紫金华府四期	2024/4/15	100%	7.75	<5	0.29	无(0级)	未检出	未检出	0.38	无
12	凤凰佳园	2024/4/15	100%	7.76	<5	0.28	无(0级)	未检出	未检出	0.39	无
13	宝龙世家(西)	2024/4/15	100%	7.79	<5	0.45	无(0级)	未检出	未检出	0.39	无
14	朝晖锦苑二期(北区)	2024/4/15	100%	7.75	<5	0.29	无(0级)	未检出	未检出	0.33	无
15	碧桂园凤城府北	2024/4/15	100%	7.75	<5	0.36	无(0级)	未检出	未检出	0.29	无
16	碧桂园凤城府南	2024/4/15	100%	7.75	<5	0.35	无(0级)	未检出	未检出	0.3	无
17	翡翠华府二期	2024/4/15	100%	7.78	<5	0.33	无(0级)	未检出	未检出	0.29	无
18	天韵景园	2024/4/15	100%	7.76	<5	0.29	无(0级)	未检出	未检出	0.36	无
19	碧桂园(大)	2024/4/15	100%	7.75	<5	0.39	无(0级)	未检出	未检出	0.35	无
20	碧桂园(小)	2024/4/15	100%	7.75	<5	0.41	无(0级)	未检出	未检出	0.36	无
21	碧桂园观堂苑	2024/4/15	100%	7.78	<5	0.42	无(0级)	未检出	未检出	0.38	无
22	宝龙世家(东)	2024/4/15	100%	7.76	<5	0.43	无(0级)	未检出	未检出	0.41	无

## 2024年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	溢景园	2024/5/22	100%	7.72	<5	0.28	无(0级)	2	未检出	0.32	无
2	京都花园(怡景园)	2024/5/22	100%	7.68	<5	0.34	无(0级)	未检出	未检出	0.41	无
3	御景公寓	2024/5/22	100%	7.70	<5	0.19	无(0级)	未检出	未检出	0.28	无
4	万达广场(2个)	2024/5/22	100%	7.71	<5	0.27	无(0级)	未检出	未检出	0.58	无
5	黄金家园	2024/5/22	100%	7.65	<5	0.26	无(0级)	4	未检出	0.44	无
6	金通桂圆	2024/5/22	100%	7.68	<5	0.34	无(0级)	2	未检出	0.61	无
7	金宇花园	2024/5/22	100%	7.66	<5	0.42	无(0级)	未检出	未检出	0.38	无
8	同悦容园	2024/5/22	100%	7.70	<5	0.23	无(0级)	未检出	未检出	0.39	无
9	金通梅园二期南	2024/5/22	100%	7.72	<5	0.25	无(0级)	未检出	未检出	0.51	无
10	金通梅园二期北	2024/5/22	100%	7.69	<5	0.28	无(0级)	未检出	未检出	0.53	无
11	世纪新城	2024/5/22	100%	7.71	<5	0.48	无(0级)	2	未检出	0.48	无
12	金通梅园一期	2024/5/22	100%	7.68	<5	0.15	无(0级)	2	未检出	0.56	无
13	尚品国际	2024/5/22	100%	7.67	<5	0.17	无(0级)	未检出	未检出	0.49	无
14	鹏欣丽都	2024/5/22	100%	7.76	<5	0.28	无(0级)	未检出	未检出	0.50	无
15	金通桃园	2024/5/22	100%	7.75	<5	0.31	无(0级)	4	未检出	0.46	无
16	茂业天地(豪园)	2024/5/22	100%	7.70	<5	0.35	无(0级)	未检出	未检出	0.39	无
17	凤城国际一期	2024/5/22	100%	7.65	<5	0.21	无(0级)	未检出	未检出	0.29	无
18	凤城国际二期	2024/5/22	100%	7.72	<5	0.24	无(0级)	未检出	未检出	0.31	无
19	坡子街	2024/5/22	100%	7.70	<5	0.38	无(0级)	未检出	未检出	0.45	无
20	金鹰	2024/5/22	100%	7.68	<5	0.26	无(0级)	2	未检出	0.41	无
21	茂业天地锦园	2024/5/22	100%	7.68	<5	0.39	无(0级)	未检出	未检出	0.37	无
22	茂业观园	2024/5/22	100%	7.69	<5	0.31	无(0级)	未检出	未检出	0.42	无

## 2024年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

检测项目		日期	合格率	pH	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	肉眼可见物
单位			/	--	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	6.5~8.5	≤15	≤1	无异味、异味	≤100	不应检出	≥0.05且 ≤2	无
1	财富广场	2024/6/24	100%	7.67	< 5	0.15	无(0级)	未检出	未检出	0.32	无
2	宝带小区	2024/6/24	100%	7.64	< 5	0.17	无(0级)	未检出	未检出	0.24	无
3	通江花苑	2024/6/24	100%	7.65	< 5	0.21	无(0级)	未检出	未检出	0.41	无
4	金通翡翠城	2024/6/24	100%	7.68	< 5	0.23	无(0级)	未检出	未检出	0.26	无
5	鹏欣丽都苏果	2024/6/24	100%	7.70	< 5	0.14	无(0级)	未检出	未检出	0.30	无
6	美好上郡	2024/6/24	100%	7.64	< 5	0.22	无(0级)	未检出	未检出	0.27	无
7	斜桥安置区	2024/6/24	100%	7.63	< 5	0.24	无(0级)	未检出	未检出	0.39	无
8	住建局	2024/6/24	100%	7.66	< 5	0.1	无(0级)	未检出	未检出	0.35	无
9	世茂河滨	2024/6/24	100%	7.60	< 5	0.14	无(0级)	未检出	未检出	0.29	无
10	凤凰曦城(西)	2024/6/24	100%	7.64	< 5	0.23	无(0级)	未检出	未检出	0.36	无
11	凤凰曦城(东)	2024/6/24	100%	7.71	< 5	0.26	无(0级)	未检出	未检出	0.32	无
12	华润国际一期	2024/6/24	100%	7.70	< 5	0.24	无(0级)	未检出	未检出	0.28	无
13	华润国际A地块()二期	2024/6/24	100%	7.72	< 5	0.18	无(0级)	未检出	未检出	0.25	无
14	华润商务	2024/6/24	100%	7.70	< 5	0.12	无(0级)	未检出	未检出	0.34	无
15	绿地世纪城一期	2024/6/24	100%	7.68	< 5	0.25	无(0级)	未检出	未检出	0.31	无
16	绿地世纪城三期	2024/6/24	100%	7.69	< 5	0.23	无(0级)	未检出	未检出	0.30	无
17	周山汇水	2024/6/24	100%	7.70	< 5	0.2	无(0级)	未检出	未检出	0.34	无
18	周山汇水二期	2024/6/24	100%	7.76	< 5	0.26	无(0级)	未检出	未检出	0.32	无
19	华泽天下	2024/6/24	100%	7.78	< 5	0.2	无(0级)	未检出	未检出	0.30	无
20	华润C1-1地块(三期)	2024/6/24	100%	7.77	< 5	0.18	无(0级)	未检出	未检出	0.35	无
21	锦绣双河城	2024/6/24	100%	7.78	< 5	0.17	无(0级)	未检出	未检出	0.24	无
22	上林苑一期(恒大华府)	2024/6/24	100%	7.74	< 5	0.24	无(0级)	未检出	未检出	0.18	无