

泰州市水务有限公司管网水常规分析报表

检测项目		日期	合格率	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)
单位			/	度	NTU		MPN/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	≤15	≤1	无异 臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且≤2	≤3
1	孔桥医院门诊部一楼卫生间	2024/3/1	100%	<5	0.20	无(0级)	<2	未检出	0.32	1.1
2	许庄卫生服务中心一楼卫生间	2024/3/1	100%	<5	0.18	无(0级)	<2	未检出	0.31	1.0
3	罡杨社区卫生服务中心一楼卫生间	2024/3/1	100%	<5	0.25	无(0级)	<2	未检出	0.28	1.0
4	大泗社区卫生服务中心一楼卫生间	2024/3/1	100%	<5	0.32	无(0级)	<2	未检出	0.19	1.0
5	胡庄社区版卫生服务中心一楼卫生间	2024/3/1	100%	<5	0.29	无(0级)	4	未检出	0.40	1.1
6	田河社区卫生服务中心内科门诊	2024/3/1	100%	<5	0.29	无(0级)	<2	未检出	0.58	1.0
7	江苏明星减振器有限公司	2024/3/1	100%	<5	0.25	无(0级)	<2	未检出	0.45	1.0
8	药城社区卫生服务站	2024/3/1	100%	<5	0.26	无(0级)	<2	未检出	0.25	1.0
9	华港镇镇政府一楼卫生间	2024/3/1	100%	<5	0.30	无(0级)	<2	未检出	0.28	1.1
10	白马卫生服务中心一楼卫生间	2024/3/1	100%	<5	0.30	无(0级)	<2	未检出	0.30	1.1
11	苏陈中心卫生院一楼卫生间	2024/3/1	100%	<5	0.28	无(0级)	<2	未检出	0.29	1.0
12	美好家园小区传达室	2024/3/1	100%	<5	0.14	无(0级)	<2	未检出	0.12	1.1
13	科程机械厂房门口水龙头	2024/3/1	100%	<5	0.34	无(0级)	2	未检出	0.15	1.0
14	汪群社区卫生服务中心门诊一楼	2024/3/1	100%	<5	0.31	无(0级)	<2	未检出	0.37	1.1