# 泰州市水务有限公司管网末梢水全分析综合报表

| 采样地点： | | | | 江苏明星减振器有限公司 | 华港镇镇政府一楼卫生间 | 白马卫生服务中心一楼卫生间 | 苏陈中心卫生院一楼卫生间 | 科程机械厂房门口水龙头 | 美好家园小区传达室 | 汪群社区卫生服务中心门诊 | 永安州镇政府一楼卫生间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格率： | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 总合格率： | | | | 100% | | | | | | | |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 生活饮用水水质卫生标准(GB5749-2022) | 检验结果 | | | | | | | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2 | <2 | <2 | <2 |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00015 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00013 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.219 | 0.221 | 0.205 | 0.200 | 0.204 | 0.217 | 0.211 | 0.207 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.83 | 1.81 | 1.73 | 1.78 | 1.81 | 1.77 | 1.73 | 1.75 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0033 | 0.0038 | 0.0031 | 0.0056 | 0.0066 | 0.0074 | 0.0034 | 0.0026 |
| 13 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 14 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 15 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 17 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.10 | 0.41 | 0.25 | 0.34 | 0.14 | 0.31 | 0.30 |
| 18 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无（0级） | 无（0级） | 无（0级） | 无（0级） | 无（0级） | 无（0级） | 无（0级） | 无（0级） |
| 19 | 肉眼可见物 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH | | 6.5-8.5 | 7.75 | 7.74 | 7.73 | 7.70 | 7.74 | 7.74 | 7.71 | 7.70 |
| 21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.040 | 0.058 | 0.062 | 0.058 | 0.045 | 0.056 | 0.052 | 0.056 |
| 22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.01 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 27.9 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 27.9 | 28.3 | 27.8 | 27.7 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 34.9 | 34.8 | 34.5 | 35.9 | 35.5 | 35.7 | 34.6 | 34.5 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 184 | 179 | 227 | 212 | 191 | 187 | 222 | 191 |
| 29 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 127 | 124 | 135 | 135 | 131 | 137 | 128 | 125 |
| 30 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 |
| 32 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.026±0.003 | 0.030±0.003 | 0.029±0.003 | 0.022±0.002 | 0.028±0.003 | 0.041±0.004 | 0.035±0.004 | 0.022±0.002 |
| 33 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.112±0.011 | 0.126±0.013 | 0.095±0.009 | 0.101±0.010 | 0.082±0.008 | 0.114±0.011 | 0.109±0.011 | 0.110±0.011 |
| 34 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.51 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.37 | 0.57 |
| 35 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0024 | 0.0022 |
| 36 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0030 | 0.0045 | 0.0049 | 0.0058 | 0.0033 | 0.0026 |
| 37 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 38 | 三卤甲烷 | | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.14 | 0.11 |
| 39 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 40 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 41 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |