

泰州市水务有限公司管网水常规分析报表

检测项目		日期	合格率	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)
单位			/	度	NTU		MPN/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L
生活饮用水水质卫生标准 (GB5749-2022)			/	≤15	≤1	无异 臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且≤2	≤3
1	328国道泰州收费站(振兴路与 328国道交叉口)	2024/9/18	100%	<5	0.11	无(0级)	未检出	未检出	0.23	1.1
2	科程机械厂房门口水龙头	2024/9/18	100%	<5	0.09	无(0级)	未检出	未检出	0.12	1.1
3	罡杨社区卫生服务中心一楼卫 生间	2024/9/18	100%	<5	0.16	无(0级)	未检出	未检出	0.25	1.1
4	华港镇镇政府一楼卫生间	2024/9/18	100%	<5	0.14	无(0级)	未检出	未检出	0.31	1.1
5	美好家园小区传达室	2024/9/18	100%	<5	0.17	无(0级)	未检出	未检出	0.26	1.1
6	苏陈中心卫生院一楼卫生间	2024/9/18	100%	<5	0.12	无(0级)	未检出	未检出	0.45	1.3
7	孔桥医院门诊部一楼卫生间	2024/9/18	100%	<5	0.10	无(0级)	4	未检出	0.39	1.2
8	许庄卫生服务中心一楼卫生间	2024/9/18	100%	<5	0.15	无(0级)	未检出	未检出	0.42	1.1
9	大泗社区卫生服务中心一楼卫 生间	2024/9/18	100%	<5	0.17	无(0级)	未检出	未检出	0.38	1.2
10	白马卫生服务中心一楼卫生间	2024/9/18	100%	<5	0.23	无(0级)	4	未检出	0.47	1.2
11	汪群社区卫生服务中心门诊一 楼	2024/9/18	100%	<5	0.19	无(0级)	未检出	未检出	0.42	1.2
12	永安州镇政府一楼卫生间	2024/9/18	100%	<5	0.21	无(0级)	未检出	未检出	0.39	1.2
13	田河社区卫生服务中心内科门 诊	2024/9/18	100%	<5	0.14	无(0级)	2	未检出	0.25	1.2
14	药城社区卫生服务站	2024/9/18	100%	<5	0.21	无(0级)	未检出	未检出	0.31	1.2