

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111801



160913341109

供水水质检测中心

检 测 报 告

项目名称: 泰州市水务有限公司二次供水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021年11月22日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人签字无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改，复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷，责任自负。
5. 送样委托测试结果，仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问，可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址：

地址：上海杨浦区杨树浦路841号

邮编：200082

邮箱：yangwei@shanghaiwater.com

供水水质检测中心
检测报告

委托单位	泰州市市政园林事业中心	单位地址	江苏省泰州市海陵南路308号
样品来源	委托采样	采样日期	2021/11/18
采样地址	详见备注栏		
样品数量	共10件，各250mL灭菌袋1个，500mL玻璃瓶1个；		
样品状态	水样瓶外观都完好，液体澄清；		
检测时间	2021/11/18—2021/11/20		
检测依据			
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12(2.2)-2006	
2	菌落总数	GB/T 5750.12(1.1)-2006	
3	色度	GB/T 5750.4(1.1)-2006	
4	浑浊度	GB/T 5750.4(2.1)-2006	
5	臭和味	GB/T 5750.4(3.1)-2006	
6	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	
7	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	
8	游离氯	GB/T 5750.11(1.1)-2006	
9	总氯	GB/T 5750.11(3.1)-2006	
备注	宝带小区—济川西路 凤凰曦城（东）—高新社区凤凰街道 金通牡丹园—迎春西路122号 茂业天地（豪园）—东进东路与南通路交叉口北200米 中铁溪园—济川东路91号 朝晖锦苑一期（南区）—海陵区春兰北路东 上海大花园—海陵区东风南路288号 杰盛俊园—济川西路388号 世纪家园—医药高新区药城大道788号 凤城丽都—海陵区凤凰西路101号		

数据结果:

样品编号	项目名称	总大肠菌群	菌落总数	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	游离氯	总氯
	单位	CFU/100mL	CFU/mL	CU	NTU	/	/	/	mg/L	mg/L
	标准限值	不得检出	≤100	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≥0.05	≥0.05
EG20211118001	宝带小区	未检出	0	<5	0.14	无	无	7.51	1.05	1.20
EG20211118002	凤凰曦城(东)	未检出	0	<5	0.12	无	无	7.51	0.54	0.67
EG20211118003	金通牡丹园	未检出	18	<5	0.14	无	无	7.55	0.72	0.77
EG20211118004	茂业天地(豪园)	未检出	0	<5	0.08	无	无	7.83	0.63	0.80
EG20211118005	中铁溪园	未检出	19	<5	0.12	无	无	7.47	0.60	0.63
EG20211118006	朝晖锦苑一期(南区)	未检出	13	<5	0.09	无	无	7.83	0.28	0.46
EG20211118007	上海大花园	未检出	0	<5	0.11	无	无	7.83	0.47	0.63
EG20211118008	杰盛俊园	未检出	0	<5	0.11	无	无	7.51	1.04	1.17
EG20211118009	世纪家园	未检出	0	<5	0.12	无	无	7.59	0.48	0.58
EG20211118010	凤城丽都	未检出	0	<5	0.13	无	无	7.83	0.25	0.31
备注:	检测结果中“<”后的数值为该项目的检测方法检出限;标准限值为GB 5749-2006。									

... 以下空白 ...

制表: 孙娅梅



审核: 孙杰



批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021年11月22日



上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111802



160913341109

供水水质检测中心

检 测 报 告

项目名称: 泰州市高港自来水有限公司二次供水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021年11月22日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人签字无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改，复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷，责任自负。
5. 送样委托测试结果，仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问，可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址：

地址：上海杨浦区杨树浦路841号

邮编：200082

邮箱：yangwei@shanghaiwater.com

供水水质检测中心 检测报告

委托单位	泰州市市政园林事业中心	单位地址	江苏省泰州市海陵南路308号
样品来源	委托采样	采样日期	2021/11/18
采样地址	详见备注栏		
样品数量	共5件，各250mL灭菌袋1个，500mL玻璃瓶1个；		
样品状态	水样瓶外观都完好，液体澄清；		
检测时间	2021/11/18—2021/11/20		
检测依据			
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12(2.2)-2006	
2	菌落总数	GB/T 5750.12(1.1)-2006	
3	色度	GB/T 5750.4(1.1)-2006	
4	浑浊度	GB/T 5750.4(2.1)-2006	
5	臭和味	GB/T 5750.4(3.1)-2006	
6	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	
7	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	
8	游离氯	GB/T 5750.11(1.1)-2006	
9	总氯	GB/T 5750.11(3.1)-2006	
备注	蔡滩花苑—向阳北路义乌大市场春港西路附近 水岸帝景—金港中路580号 天逸华府—港城路与高港大道交汇处 龙锦华庭—春港路62号 都市家园—向阳北路与春港西路交叉口东南150米		

样品编号	项目名称	总大肠菌群	菌落总数	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	游离氯	总氯
	单位	CFU/100mL	CFU/mL	CU	NTU	/	/	/	mg/L	mg/L
	标准限值	不得检出	≤100	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≥0.05	≥0.05
EG20211118011	蔡滩花苑	未检出	6	<5	0.10	无	无	7.57	0.76	0.90
EG20211118012	水岸帝景	未检出	0	<5	0.11	无	无	7.54	0.44	0.45
EG20211118013	天逸华府	未检出	0	<5	0.15	无	无	7.45	1.02	1.18
EG20211118014	龙锦华庭	未检出	0	<5	0.11	无	无	7.56	0.53	0.67
EG20211118015	都市家园	未检出	0	<5	0.12	无	无	7.50	1.03	1.18
备注:	检测结果中“<”后的数值为该方法检出限;标准限值为GB 5749-2006。									

... 以下空白 ...

制表: 孙娅梅



审核: 孙杰



批准(授权签字人):

朱颖



批准时间: 2021年11月22日



上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111803



供水水质检测中心

检 测 报 告

项目名称: 泰州市姜城水务有限责任公司二次供水水质检测



委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021年11月22日

说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人签字无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨浦区杨树浦路841号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

供水水质检测中心 检测报告

委托单位	泰州市市政园林事业中心	单位地址	江苏省泰州市海陵南路308号
样品来源	委托采样	采样日期	2021/11/18
采样地址	详见备注栏		
样品数量	共5件，各250mL灭菌袋1个，500mL玻璃瓶1个；		
样品状态	水样瓶外观都完好，液体澄清；		
检测时间	2021/11/18—2021/11/20		
检测依据			
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12(2.2)-2006	
2	菌落总数	GB/T 5750.12(1.1)-2006	
3	色度	GB/T 5750.4(1.1)-2006	
4	浑浊度	GB/T 5750.4(2.1)-2006	
5	臭和味	GB/T 5750.4(3.1)-2006	
6	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	
7	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	
8	游离氯	GB/T 5750.11(1.1)-2006	
9	总氯	GB/T 5750.11(3.1)-2006	
备注	嘉和丽苑—嘉禾丽苑二次供水泵房 翰香府—翰香府二次供水泵房 蓝岳相府—蓝岳相府二次供水泵房 凤凰园—凤凰园二次供水泵房 中天二村—中天二村二次供水泵房		

数据结果:

样品编号	项目名称	总大肠菌群	菌落总数	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	游离氯	总氯
	单位	CFU/100mL	CFU/mL	CU	NTU	/	/	/	mg/L	mg/L
	标准限值	不得检出	≤100	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≥0.05	≥0.05
EG20211118016	嘉和丽苑	未检出	0	<5	0.11	无	无	7.54	0.56	0.87
EG20211118017	翰香府	未检出	0	<5	0.11	无	无	7.55	0.73	0.82
EG20211118018	蓝岳相府	未检出	0	<5	0.13	无	无	7.51	0.69	0.85
EG20211118019	凤凰园	未检出	0	<5	0.16	无	无	7.58	0.72	0.84
EG20211118020	中天二村	未检出	0	<5	0.14	无	无	7.50	0.77	0.87
备注:	检测结果中“<”后的数值为该方法检出限;标准限值为GB 5749-2006。									

... 以下空白 ...

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖
批准时间: 2021年11月22日