

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021091004



160913341109


供水水质检测中心

检 测 报 告

项目名称: 泰州市姜城水务有限责任公司二次供水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021年9月13日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人签字无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改，复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷，责任自负。
5. 送样委托测试结果，仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问，可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址：

地址：上海杨浦区杨树浦路841号

邮编：200082

邮箱：yangwei@shanghaiwater.com

供水水质检测中心
检测报告

委托单位	泰州市市政园林事业中心	单位地址	江苏省泰州市海陵南路308号
样品来源	委托采样	采样日期	2021/9/10
采样地址	详见备注栏		
样品数量	共5件，各250mL灭菌袋1个，500mL玻璃瓶1个；		
样品状态	水样瓶外观都完好，液体澄清；		
检测时间	2021/9/10—2021/9/12		
检测依据			
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12(2.2)-2006	
2	菌落总数	GB/T 5750.12(1.1)-2006	
3	色度	GB/T 5750.4(1.1)-2006	
4	浑浊度	GB/T 5750.4(2.1)-2006	
5	臭和味	GB/T 5750.4(3.1)-2006	
6	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	
7	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	
8	游离氯	GB/T 5750.11(1.1)-2006	
9	总氯	GB/T 5750.11(3.1)-2006	
备注	君安世纪城—君安世纪城二次供水泵房； 和睦新城—和睦新城二次供水泵房； 锦华园—锦华园二次供水泵房； 锦宸国际花园—锦宸国际花园二次供水泵房； 海上海—海上海二次供水泵房；		

样品编号	项目名称	总大肠菌群	菌落总数	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	游离氯	总氯
	单位	CFU/100mL	CFU/mL	CU	NTU	/	/	/	mg/L	mg/L
	标准限值	不得检出	≤100	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≥0.05	≥0.05
EG20210910033	君安世纪城	未检出	0	<5	0.25	无	无	7.24	1.13	1.14
EG20210910034	和睦新城	未检出	0	<5	0.15	无	无	7.18	1.06	1.15
EG20210910035	锦华园	未检出	0	<5	0.11	无	无	7.20	0.95	1.02
EG20210910036	锦宸国际花园	未检出	0	<5	0.12	无	无	7.23	0.99	1.11
EG20210910037	海上海	未检出	0	<5	0.14	无	无	7.22	1.03	1.07
备注:	检测结果中 “<” 后的数值为该方法检出限; 标准限值为GB 5749-2006。									

... 以下空白 ...

制表: 孙娅梅 

审核: 孙杰 

批准(授权签字人): 朱颖 
批准时间: 2021年9月13日
