

2022年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

采样时间:				2022. 5. 12-5. 24															
采样地点:				上海大花园	京都花园（怡景园）	祥龙家园一期	同济家园	智堡安置区	御景公寓	世茂河滨	康桥水岸	依云湾一期（南区）	百盛安置区（百盛花园）南区	凤凰曦城（西）	城市之光一期	城市之光二期	左岸名都	东方小镇一期	恒景国际二期
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准（GB5749-2006）	检测结果															
1	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	≤1	0.34	0.25	0.13	0.12	0.16	0.12	0.22	0.21	0.09	0.25	0.24	0.36	0.34	0.16	0.41	0.29
3	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
5	pH		6.5-8.5	7.65	7.74	7.72	7.68	7.51	7.53	7.58	7.62	7.66	7.52	7.51	7.53	7.56	7.62	7.78	7.72
6	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	12	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	8	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5

采样地点:				大华锦绣华城	金字花园	稻 河 湾	济川华庭	杰盛俊园	世纪新城	花园半岛	紫金华府	鹏欣领誉	美好易居城	西堤阳光	苏源家园	华润国际一期	大华商务中心	华润商务	朝晖锦苑一期（南区）
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准（GB5749-2006）	检测结果															
1	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	≤1	0.35	0. 26	0.37	0.25	0.20	0.32	0.17	0.14	0.10	0. 14	0.20	0.28	0.31	0.27	0.19	0.10
3	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
5	pH		6. 5-8. 5	7.62	7.66	7.58	7.59	7.58	7.61	7.55	7.68	7.66	7.54	7.53	7.58	7.71	7.78	7.52	7.68
6	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	3	未检出	18	19	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0. 5	0. 6	0. 4	0. 4	0. 6	0. 3	0. 5	0. 2	0. 2	0. 3	0. 6	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4

采样地点:				朝晖锦苑二期（北区）	凤城丽都	万泰国际	金通桃园	海曙颐园	韵梅苑	泰和园二期（泰美国）	凤城国际二期	阳光瑞城	依云湾二期	鹏欣尚城	皇家花园	绿地世纪城一期	华润国际A地块（2期）	华泽天下	中铁溪园
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准（GB5749-2006）	检测结果															
1	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	≤1	0.10	0.10	0. 11	0.19	0.13	0.09	0. 12	0.12	0.28	0.35	0.26	0. 14	0.19	0.25	0.12	0.08
3	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
5	pH		6. 5-8. 5	7.63	7.65	7.66	7.63	7.66	7.67	7.62	7.59	7.71	7.74	7.71	7.54	7.58	7.59	7.68	7.66
6	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	14	未检出	6	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0. 4	0. 5	0. 2	0. 4	0. 3	0. 7	0. 4	0. 3	0. 7	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 3	0. 5	0. 4

2022年上半年泰州市水务有限公司二次供水水质检测数据公示

采样时间:				2022. 5. 12-5. 24															
采样地点:				韵梅苑二期（泰来苑）	幸福里 心怡	金通牡丹园	龙马安置区（金东花园）	财富广场	凤凰佳园	玖珑首府	春晖花苑住宅小区东区	碧桂园凤凰城安置房项目（通江花园）	鹏欣领誉三期	御园一期高层	凤凰瑞景	上林苑一期（恒大华府）	碧桂园林湖郡	祥龙家园二期	金通翡翠城
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准（GB5749-2006）	检测结果															
1	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	≤1	0.12	0.26	0.23	0.11	0.28	0.10	0.19	0.12	0.35	0.20	0.09	0.15	0.30	0.14	0.12	0.18
3	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
5	pH		6.5-8.5	7.72	7.63	7.66	7.65	7.66	7.64	7.58	7.58	7.60	7.62	7.61	7.68	7.69	7.71	7.72	7.65
6	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	5	未检出	未检出	未检出	8	未检出	未检出	未检出	6	未检出	未检出	未检出	未检出
7	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.7	0.3	0.6	0.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.1	0.4	0.4

采样地点:				智堡安置区三期	金通玫瑰园	东榭欣园	美好上郡	泰和福苑	凤凰三居苑	碧桂园凤城府北	翡翠华府二期	世纪家园	美好易居城二期	碧桂园凤城府南	天韵景园	金领聚丰园	紫金华府四期	茂业观园	绿地世纪城三期
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准（GB5749-2006）	检测结果															
1	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	≤1	0.08	0.21	0.39	0.24	0.22	0.19	0.17	0.43	0.30	0.15	0.47	0.41	0.26	0.15	0.43	0.28
3	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
5	pH		6.5-8.5	7.65	7.66	7.64	7.56	7.58	7.58	7.69	7.75	7.76	7.71	7.66	7.65	7.64	7.65	7.65	7.66
6	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	8	未检出	未检出	未检出
7	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.5	0.5	0.3	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4

采样地点:				世贸璀璨	恒大湖畔名园	世纪家园桃源里
合格率				100%	100%	100%
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准（GB5749-2006）	检测结果		
1	色度	度	≤15	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	≤1	0.12	0.10	0.30
3	臭和味		无异臭、异味	无	无	无
4	肉眼可见物		无	无	无	无
5	pH		6.5-8.5	7.62	7.65	7.68
6	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出
7	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出
8	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.3	0.4	0.3