泰州市水务有限公司管网末梢水全分析综合报表

采样地点：				药城社区卫生服务站	华港镇镇政府一楼卫生间	白马卫生服务中心一楼卫生间	苏陈中心卫生院一楼卫生间	红旗社区委员会	328国道泰州收费站(振兴路与328国道交叉口)	泰州市大冯中心小学	孔桥医院门诊部一楼卫生间
采样时间：				2025.02.06							
合格率：				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
总合格率：				100%							
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准(GB5749-2022)	检验结果							
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数	MPN/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	2	未检出	未检出	未检出
4	砷	mg/L	≤0.01	0.0006	0.0005	0.0007	0.0007	0.0007	0.0005	0.0007	0.0007
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
7	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.221	0.224	0.225	0.227	0.222	0.198	0.227	0.223
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	1.70	1.72	1.72	1.73	1.71	1.72	1.74	1.72
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0058	0.0036	0.0043	0.0060	0.0055	0.0062	0.0061	0.0033
13	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
14	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
15	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.057	0.056	0.056	0.054	0.053	0.056	0.053	0.054
16	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
17	浑浊度	NTU	≤1	0.25	0.14	0.28	0.20	0.23	0.19	0.16	0.24
18	臭和味		无异臭、异味	无（0级）	无（0级）	无（0级）	无（0级）	无（0级）	无（0级）	无（0级）	无（0级）
19	肉眼可见物		无	无	无	无	无	无	无	无	无
20	pH		6.5-8.5	7.92	7.94	7.89	7.90	7.95	7.92	7.91	7.94
21	铝	mg/L	≤0.2	0.060	0.051	0.053	0.072	0.066	0.067	0.065	0.066
22	铁	mg/L	≤0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
23	锰	mg/L	≤0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
24	铜	mg/L	≤1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
25	锌	mg/L	≤1.0	0.01	<0.01	0.10	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03
26	氯化物	mg/L	≤250	27.6	28.4	28.0	27.6	27.5	28.2	27.7	29.3
27	硫酸盐	mg/L	≤250	43.5	43.7	45.1	44.0	43.7	43.5	44.1	43.9
28	溶解性总固体	mg/L	≤1000	211	209	209	213	212	212	212	213
29	总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	161	157	159	164	163	157	163	162
30	高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
31	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.0018	<0.002	<0.0018	<0.0018	<0.0018	<0.0018	<0.0018	<0.0018
32	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.022±0.003	0.027±0.004	<0.020	0.025±0.004	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
33	总β放射性	Bq/L	≤1	0.107±0.021	0.121±0.023	0.118±0.023	0.110±0.021	0.078±0.015	0.099±0.019	0.082±0.016	0.071±0.014
34	游离氯	mg/L	≥0.05且≤2	0.47	0.77	0.43	0.38	0.26	0.35	0.20	0.52
35	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0049	0.0038	0.0046	0.0055	0.0054	0.0044	0.0055	0.0044
36	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0061	0.0040	0.0048	0.0063	0.0059	0.0062	0.0063	0.0039
37	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0013	0.0013	0.0016	0.0017	0.0017	0.0011	0.0017	0.002
38	三卤甲烷		≤1	0.26	0.18	0.21	0.28	0.26	0.26	0.28	0.18
39	氨（以N计）	mg/L	≤0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
40	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
41	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
42	二氯甲烷	mg/L	≤0.02	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
43	高氯酸盐	mg/L	≤0.07	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
44	2,4,6-三氯酚	mg/L	≤0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001