

泰州市水务有限公司管网水常规分析报表

检测项目		日期	合格率	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)
单位			/	度	NTU		MPN/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L
生活饮用水水质卫生标准 (GB 5749-2022)			/	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且≤2	≤3
1	高港区胡庄社区卫生服务中心门诊一楼	2025/10/16	100%	<5	0.07	无(0级)	12	未检出	0.46	1.1
2	大泗社区卫生服务中心一楼卫生间	2025/10/16	100%	<5	0.19	无(0级)	8	未检出	0.17	1.1
3	泰州市第二中学北门传达室	2025/10/16	100%	<5	0.14	无(0级)	未检出	未检出	0.59	1.1
4	泰州市第四人民医院食堂	2025/10/16	100%	<5	0.13	无(0级)	2	未检出	0.44	1.2
5	海陵区城中街道社区卫生服务中心	2025/10/16	100%	<5	0.41	无(0级)	17	未检出	0.42	1.1
6	永安镇政府一楼卫生间	2025/10/16	100%	<5	0.11	无(0级)	未检出	未检出	0.71	1.2
7	泰州市住建局西门传达室	2025/10/16	100%	<5	0.58	无(0级)	未检出	未检出	0.87	1.1
8	泰州市自然资源和规划局卫生间	2025/10/16	100%	<5	0.16	无(0级)	2	未检出	0.66	1.1
9	海陵区政府传达室	2025/10/16	100%	<5	0.12	无(0级)	2	未检出	0.09	1.1
10	泰州市水务有限公司一水厂食堂	2025/10/16	100%	<5	0.18	无(0级)	2	未检出	0.46	1.2