

泰州市水务有限公司管网水常规分析报表

检测项目		日期	合格率	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)
单位			/	度	NTU		MPN/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L
生活饮用水水质卫生标准 (GB 5749-2022)			/	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且≤2	≤3
1	泰州市自然资源和规划局卫生间	2025/10/27	100%	<5	0.23	无(0级)	4	未检出	0.46	0.9
2	泰州市住建局西门传达室	2025/10/27	100%	<5	0.26	无(0级)	2	未检出	0.82	0.8
3	海陵区城中街道社区卫生服务中心	2025/10/27	100%	<5	0.19	无(0级)	2	未检出	0.48	1.0
4	泰州市第二中学北门传达室	2025/10/27	100%	<5	0.19	无(0级)	4	未检出	0.76	0.9
5	新省泰中南门传达室	2025/10/27	100%	<5	0.17	无(0级)	2	未检出	0.05	0.9
6	海陵区政府传达室	2025/10/27	100%	<5	0.15	无(0级)	2	未检出	0.19	0.8
7	紫东花苑李家牛肉汤馆	2025/10/27	100%	<5	0.15	无(0级)	未检出	未检出	0.38	0.9
8	泰州市水务有限公司一水厂食堂	2025/10/27	100%	<5	0.07	无(0级)	2	未检出	0.24	0.9
9	梅兰花园西门传达室	2025/10/27	100%	<5	0.17	无(0级)	未检出	未检出	0.61	1.0
10	孔桥医院门诊部一楼卫生间	2025/10/27	100%	<5	0.29	无(0级)	4	未检出	0.79	0.9
11	白马卫生服务中心一楼卫生间	2025/10/27	100%	<5	0.12	无(0级)	未检出	未检出	0.52	0.9