泰州市水务有限公司管网末梢水全分析综合报表

采样地点：				药城社区卫生服务站	华港镇镇政府一楼卫生间	白马卫生服务中心一楼卫生间	苏陈中心卫生院一楼卫生间	红旗社区委员会	328国道泰州收费站(振兴路与328国道交叉口)	泰州市大冯中心小学	孔桥医院门诊部一楼卫生间
采样时间：				2025.10.9							
合格率：				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
总合格率：				100%							
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准(GB5749-2022)	检验结果							
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数	MPN/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	2	未检出	未检出	未检出	未检出
4	砷	mg/L	≤0.01	0.0009	0.0007	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007	0.0009	0.0008
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
7	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.243	0.238	0.243	0.241	0.238	0.240	0.239	0.242
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	1.52	1.52	1.53	1.50	1.53	1.50	1.52	1.53
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0068	0.0088	0.0065	0.0125	0.0167	0.0119	0.0119	0.0074
13	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
14	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
15	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.098	0.159	<0.050	<0.050	<0.050	0.151	<0.050	<0.050
16	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
17	浑浊度	NTU	≤1	0.19	0.27	0.33	0.15	0.19	0.18	0.19	0.14
18	臭和味		无异臭、异味	无（0级）	无（0级）	无（0级）	无（0级）	无（0级）	无（0级）	无（0级）	无（0级）
19	肉眼可见物		无	无	无	无	无	无	无	无	无
20	pH		6.5-8.5	7.80	7.78	7.75	7.77	7.79	7.79	7.82	7.77
21	铝	mg/L	≤0.2	0.055	0.052	0.049	0.067	0.047	0.068	0.071	0.065
22	铁	mg/L	≤0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
23	锰	mg/L	≤0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
24	铜	mg/L	≤1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
25	锌	mg/L	≤1.0	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
26	氯化物	mg/L	≤250	32.0	32.3	32.3	31.7	30.8	31.4	31.5	32.6
27	硫酸盐	mg/L	≤250	38.5	38.3	38.8	38.9	37.7	37.7	38.4	39.1
28	溶解性总固体	mg/L	≤1000	231	232	230	231	229	228	230	233
29	总硬度(以$CaCO_3$计)	mg/L	≤450	146	146	143	153	147	141	147	155
30	高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	≤3	0.8	1.1	0.9	0.8	1.0	1.2	0.8	0.8
31	挥发酚类(以苯酚计）	mg/L	≤0.002	<0.0018	<0.0018	<0.0018	<0.0018	<0.0018	<0.0018	<0.0018	<0.0018
32	总α放射性	Bq/L	≤0.5	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
33	总β放射性	Bq/L	≤1	0.062	0.063	0.066	0.074	0.051	0.053	0.071	0.061
34	游离氯	mg/L	≥0.05且≤2	0.46	0.15	0.27	0.13	0.07	0.22	0.23	0.54
35	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0024	0.0029	0.0028	0.0039	0.0047	0.0030	0.0035	0.0033
36	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0042	0.0054	0.0043	0.0071	0.0086	0.0061	0.0064	0.0051
37	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
38	三卤甲烷		≤1	0.21	0.27	0.21	0.37	0.47	0.33	0.34	0.24
39	氨（以N计）	mg/L	≤0.5	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04
40	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
41	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
42	二氯甲烷	mg/L	≤0.02	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.0026
43	高氯酸盐	mg/L	≤0.07	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
44	2,4,6-三氯酚	mg/L	≤0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001