泰州市水务有限公司管网水常规分析报表

检测项目		日期	合格率	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	高锰酸盐指数（以O_2计）
单位			/	度	NTU		MPN/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L
生活饮用水水质卫生标准(GB 5749-2022)			/	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且≤2	≤3
1	罡杨社区卫生服务中心一楼卫生间	2025/11/18	100%	<5	0.09	无（0级）	未检出	未检出	0.54	1.0
2	华港镇镇政府一楼卫生间	2025/11/18	100%	<5	0.28	无（0级）	未检出	未检出	0.46	1.1
3	泰州市水务有限公司一水厂食堂	2025/11/18	100%	<5	0.07	无（0级）	未检出	未检出	0.32	1.0
4	森南社区委员会	2025/11/18	100%	<5	0.05	无（0级）	未检出	未检出	0.83	1.1
5	泰州市第二中学北门传达室	2025/11/18	100%	<5	0.09	无（0级）	未检出	未检出	0.83	1.0
6	药城社区卫生服务站	2025/11/18	100%	<5	0.05	无（0级）	未检出	未检出	0.41	1.0
7	海陵区政府传达室	2025/11/18	100%	<5	0.18	无（0级）	未检出	未检出	0.35	1.1
8	泰州市第四人民医院食堂	2025/11/18	100%	<5	0.07	无（0级）	未检出	未检出	0.65	1.1
9	泰州市海军中学传达室	2025/11/18	100%	<5	0.09	无（0级）	未检出	未检出	0.52	1.0
10	梅兰花园西门传达室	2025/11/18	100%	<5	0.07	无（0级）	未检出	未检出	0.55	1.1