

泰州市水务有限公司管网水常规分析报表

检测项目		日期	合格率	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)
单位			/	度	NTU		MPN/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L
生活饮用水水质卫生标准 (GB 5749-2022)			/	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且≤2	≤3
1	许庄卫生服务中心一楼卫生间	2025/8/5	100%	<5	0.20	无(0级)	2	未检出	0.18	1.0
2	孔桥医院门诊部一楼卫生间	2025/8/5	100%	<5	0.43	无(0级)	2	未检出	0.32	0.9
3	白马卫生服务中心一楼卫生间	2025/8/5	100%	<5	0.17	无(0级)	未检出	未检出	0.25	1.0
4	紫东花苑李家牛肉汤馆	2025/8/5	100%	<5	0.18	无(0级)	10	未检出	0.11	0.9
5	永安州镇政府一楼卫生间	2025/8/5	100%	<5	0.26	无(0级)	未检出	未检出	0.17	1.0
6	红旗社区委员会	2025/8/5	100%	<5	0.13	无(0级)	未检出	未检出	0.06	0.9
7	苏陈中心卫生院一楼卫生间	2025/8/5	100%	<5	0.18	无(0级)	未检出	未检出	0.10	1.0
8	泰州市大冯中心小学	2025/8/5	100%	<5	0.14	无(0级)	未检出	未检出	0.08	1.0
9	欧亚国际花园传达室	2025/8/5	100%	<5	0.21	无(0级)	未检出	未检出	0.13	0.9
10	京泰路街道社区卫生服务中心一楼	2025/8/5	100%	<5	0.19	无(0级)	未检出	未检出	0.20	1.0
11	东泰花园西门传达室	2025/8/5	100%	<5	0.16	无(0级)	未检出	未检出	0.29	1.0