241012400210

报告编号：SZBWQ250801016

检 测 报 告

样品类别： 水质

样品名称： 二次供水

委托单位： 苏州中聚节能科技有限公司

采样地点： 稻河九里

受检日期： 2025/08/01

发布日期： 2025/08/21

苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站

说　　明

1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

2、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

3、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。

4、本报告未经公司/站书面同意不得部分复制和作为商品广告使用，公司/站不承担复制件未加盖本公司/站红色公章所引起的一切后果。

5、对本报告有异议时请在报告发出之日起五日内通知本公司/站，逾期不予受理。

邮编：215000

电话：（0512） 69221257　　69221351

地址：苏州市相城区元和街道姚祥村（5）龙道浜8号4幢

苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-016　　报告编号：SZBWQ250801016

样品名称：二次供水

样品性状：无色透明

采样地点：稻河九里

委托单位：苏州中聚节能科技有限公司

委方地址：苏州市相城区聚贤路129号峰汇商务广场1幢901

委托方联系方式：马海波/13915577991

委托日期：2025/05/26

来样方式：采样

采样日期：2025/08/01

收样日期：2025/08/01

检测日期：2025/08/01～2025/08/03

评价依据：/

说明：无特殊说明。

编制人：冯同雨　　编制日期：2025/08/21

审核人：徐益　　审核日期：2025/08/21　　检测单位章：

签发人：郭志宇　　签发日期：2025/08/21

苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-016　　报告编号：SZBWQ250801016

检测结果：

序号	项目名称	检测结果	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022	检测依据
一、表1 生活饮用水水质常规指标及限值					
1	总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不应检出	GB/T 5750.12-2023（5.2）
2	菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2023（4.1）
3	色度	＜5	度	≤15	GB/T 5750.4-2023（4.1）
4	浑浊度	0.13	NTU	≤1	GB/T 5750.4-2023（5.1）
5	臭和味	0级	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023（6.1）
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023（7.1）
7	pH	7.74	/	6.5～8.5	GB/T 5750.4-2023（8.1）
二、表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求					
8	游离氯	0.24	mg/L	0.05～2	GB/T 5750.11-2023（4.3）

以下空白

苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-016　　报告编号：SZBWQ250801016

项目名称	检测方法
总大肠菌群	滤膜法 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.2
菌落总数	平皿计数法 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1
色度	铂-钴标准比色法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度	散射法-福尔马肼标准 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1
臭和味	嗅气和尝味法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物	直接观察法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1
pH	玻璃电极法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1
游离氯	现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.3

以下空白

苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-016　　报告编号：SZBWQ250801016

1、环境条件：

温度：(25～26)℃

湿度：(58～60)%RH

2、主要仪器

仪器名称	仪器型号	公司/站内编号
便携式余氯测定仪	DR300	JC-234
浊度仪	HACH 2100Q	0104002386
便携式pH	SX811	JC-165
隔水式恒温培养箱	GRP-9050	TT02-57
恒温培养箱	SLI-400	TT02-53

报告结束