

泰州市水务有限公司管网水常规分析报表

| 检测项目 | | 日期 | 合格率 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | 高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) |
|-------------------------------|-----------------|-----------|------|-----|------|--------|--------|-----------|----------|-------------------------------|
| 单位 | | | / | 度 | NTU | | MPN/mL | MPN/100mL | mg/L | mg/L |
| 生活饮用水水质卫生标准 (GB 5749-2022) | | | / | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | ≤3 |
| 1 | 罡杨社区卫生服务中心一楼卫生间 | 2025/8/18 | 100% | <5 | 0.63 | 无(0级) | 未检出 | 未检出 | 0.51 | 1.1 |
| 2 | 华港镇政府一楼卫生间 | 2025/8/18 | 100% | <5 | 0.71 | 无(0级) | 未检出 | 未检出 | 0.48 | 1.1 |
| 3 | 泰州市水务有限公司一水厂食堂 | 2025/8/18 | 100% | <5 | 0.75 | 无(0级) | 2 | 未检出 | 0.23 | 1.2 |
| 4 | 森南社区委员会 | 2025/8/18 | 100% | <5 | 0.36 | 无(0级) | 未检出 | 未检出 | 0.92 | 1.1 |
| 5 | 泰州市第二中学北门传达室 | 2025/8/18 | 100% | <5 | 0.62 | 无(0级) | 未检出 | 未检出 | 0.95 | 1.1 |
| 6 | 药城社区卫生服务站 | 2025/8/18 | 100% | <5 | 0.27 | 无(0级) | 未检出 | 未检出 | 0.23 | 1.1 |
| 7 | 海陵区政府传达室 | 2025/8/18 | 100% | <5 | 0.34 | 无(0级) | 未检出 | 未检出 | 0.13 | 1.1 |
| 8 | 泰州市第四人民医院食堂 | 2025/8/18 | 100% | <5 | 0.29 | 无(0级) | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 1.2 |
| 9 | 泰州市海军中学传达室 | 2025/8/18 | 100% | <5 | 0.21 | 无(0级) | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 1.2 |
| 10 | 梅兰花园西门传达室 | 2025/8/18 | 100% | <5 | 0.17 | 无(0级) | 2 | 未检出 | 0.72 | 1.2 |