241012400210

报告编号：SZBWQ250801010

# 检 测 报 告

样品类别： 水质

样品名称： 二次供水

委托单位： 苏州中聚节能科技有限公司

采样地点： 彩云居

受检日期： 2025/08/01

发布日期： 2025/08/21

苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站

# 说　　明

1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

2、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

3、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。

4、本报告未经公司/站书面同意不得部分复制和作为商品广告使用，公司/站不承担复制件未加盖本公司/站红色公章所引起的一切后果。

5、对本报告有异议时请在报告发出之日起五日内通知本公司/站，逾期不予受理。

邮编：215000

电话：（0512） 69221257　　69221351

地址：苏州市相城区元和街道姚祥村（5）龙道浜8号4幢

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-010　　报告编号：SZBWQ250801010

样品名称：二次供水

样品性状：无色透明

采样地点：彩云居

委托单位：苏州中聚节能科技有限公司

委方地址：苏州市相城区聚贤路129号峰汇商务广场1幢901

委托方联系方式：马海波/13915577991

委托日期：2025/05/26

来样方式：采样

采样日期：2025/08/01

收样日期：2025/08/01

检测日期：2025/08/01～2025/08/03

评价依据：/

说明：无特殊说明。

编制人：冯同雨　　编制日期：2025/08/21

审核人：徐益　　审核日期：2025/08/21　　检测单位章：

签发人：郭志宇　　签发日期：2025/08/21

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-010　　报告编号：SZBWQ250801010

检测结果：

| 序号 | 项目名称 | 检测结果 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、表1 生活饮用水水质常规指标及限值 | | | | | |
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023（5.2） |
| 2 | 菌落总数 | 未检出 | CFU/mL | ≤100 | GB/T 5750.12-2023（4.1） |
| 3 | 色度 | ＜5 | 度 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023（4.1） |
| 4 | 浑浊度 | 0.32 | NTU | ≤1 | GB/T 5750.4-2023（5.1） |
| 5 | 臭和味 | 0级 | / | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023（6.1） |
| 6 | 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | GB/T 5750.4-2023（7.1） |
| 7 | pH | 7.92 | / | 6.5～8.5 | GB/T 5750.4-2023（8.1） |
| 二、表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求 | | | | | |
| 8 | 游离氯 | 0.14 | mg/L | 0.05～2 | GB/T 5750.11-2023（4.3） |

以下空白

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-010　　报告编号：SZBWQ250801010

| 项目名称 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 总大肠菌群 | 滤膜法 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.2 |
| 菌落总数 | 平皿计数法 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1 |
| 色度 | 铂-钴标准比色法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 |
| 浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1 |
| 臭和味 | 嗅气和尝味法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 |
| 肉眼可见物 | 直接观察法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1 |
| pH | 玻璃电极法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1 |
| 游离氯 | 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.3 |

以下空白

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-010　　报告编号：SZBWQ250801010

1、环境条件：

温度：(25～26)℃

湿度：(58～60)%RH

2、主要仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 公司/站内编号 |
|---|---|---|
| 便携式pH | SX811 | JC-167 |
| 浊度仪 | 2100Q | 0104002364 |
| 隔水式恒温培养箱 | GRP-9050 | TT02-57 |
| 恒温培养箱 | SLI-400 | TT02-53 |
| 便携式二氧化氯测定仪 | Ⅱ型 | C001-51 |

报告结束