241012400210

报告编号：SZBWQ250801002

# 检 测 报 告

样品类别： 水质

样品名称： 出厂水

委托单位： 苏州中聚节能科技有限公司

采样地点： 泰州水务二水厂

受检日期： 2025/08/01

发布日期： 2025/08/21

苏州苏水环境监测服务有限公司

江苏省城市供水水质监测网苏州监测站

# 说　　明

1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

2、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

3、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。

4、本报告未经公司/站书面同意不得部分复制和作为商品广告使用，公司/站不承担复制件未加盖本公司/站红色公章所引起的一切后果。

5、对本报告有异议时请在报告发出之日起五日内通知本公司/站，逾期不予受理。

邮编：215000

电话：（0512） 69221257　　69221351

地址：苏州市相城区元和街道姚祥村（5）龙道浜8号4幢

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

样品名称：出厂水

样品性状：无色透明

采样地点：泰州水务二水厂

委托单位：苏州中聚节能科技有限公司

委方地址：苏州市相城区聚贤路129号峰汇商务广场1幢901

委托方联系方式：马海波/13915577991

委托日期：2025/05/26

来样方式：采样

采样日期：2025/08/01

收样日期：2025/08/01

检测日期：2025/08/01～2025/08/13

评价依据：/

说明：无特殊说明。

编制人：冯同雨　　编制日期：2025/08/21

审核人：徐益　　审核日期：2025/08/21　　检测单位章：

签发人：郭志宇　　签发日期：2025/08/21

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

检测结果：

| 序号 | 项目名称 | 检测结果 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、表1 生活饮用水水质常规指标及限值 | | | | | |
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023（5.2） |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023（7.2） |
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | CFU/mL | ≤100 | GB/T 5750.12-2023（4.1） |
| 4 | 砷 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023（9.1） |
| 5 | 镉 | ＜0.0001 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2023（12.1） |
| 6 | 铬（六价） | ＜0.004 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2023（13.1） |
| 7 | 铅 | ＜0.0008 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023（14.1） |
| 8 | 汞 | ＜0.00005 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.6-2023（11.1） |
| 9 | 氰化物 | ＜0.002 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.5-2023（7.1） |
| 10 | 氟化物 | 0.24 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.5-2023（6.2） |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | 1.48 | mg/L | ≤10 | GB/T 5750.5-2023（8.3） |
| 12 | 三氯甲烷 | 0.016273 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.10-2023（4.3） |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.002155 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.10-2023（7.2） |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.007151 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.10-2023（6.2） |
| 15 | 三溴甲烷 | ＜0.000041 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.10-2023（5.2） |
| 16 | 三卤甲烷 | 0.41 | / | ≤1 | GB 5749-2022、GB/T 5750.8-2023（4.3） |
| 17 | 二氯乙酸 | ＜0.0037 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.10-2023（15.2） |
| 18 | 三氯乙酸 | ＜0.0044 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.10-2023（16.2） |
| 19 | 溴酸盐 | ＜0.005 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.10-2023（22.1） |
| 20 | 亚氯酸盐 | ＜0.0024 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2023（20.2） |
| 21 | 氯酸盐 | 0.112 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2023（21.2） |
| 22 | 色度 | ＜5 | 度 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023（4.1） |
| 23 | 浑浊度 | 0.16 | NTU | ≤1 | GB/T 5750.4-2023（5.1） |
| 24 | 臭和味 | 0级 | / | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023（6.1） |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | GB/T 5750.4-2023（7.1） |
| 26 | pH | 7.86 | / | 6.5～8.5 | GB/T 5750.4-2023（8.1） |
| 27 | 铝 | 0.076 | mg/L | ≤0.2 | GB/T 5750.6-2023（4.1） |

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

检测结果：

| 序号 | 项目名称 | 检测结果 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 铁 | ＜0.10 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.6-2023（5.1） |
| 29 | 锰 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.6-2023（6.1） |
| 30 | 铜 | ＜0.05 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023（7.2） |
| 31 | 锌 | ＜0.02 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023（8.1） |
| 32 | 氯化物 | 28.1 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2023（5.2） |
| 33 | 硫酸盐 | 32.7 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2023（4.2） |
| 34 | 溶解性总固体 | 216 | mg/L | ≤1000 | GB/T 5750.4-2023（11.1） |
| 35 | 总硬度（以$CaCO_3$计） | 134 | mg/L | ≤450 | GB/T 5750.4-2023（10.1） |
| 36 | 高锰酸盐指数（以$O_2$计） | 1.37 | mg/L | ≤3 | GB/T 5750.7-2023（4.1） |
| 37 | 氨（以N计） | ＜0.02 | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.5-2023（11.1） |
| 38 | 总α放射性 | ＜0.02 | Bq/L | ≤0.5 | GB/T 5750.13-2023（4.1） |
| 39 | 总β放射性 | ＜0.03 | Bq/L | ≤1 | GB/T 5750.13-2023（5.1） |
| 二、表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求 | | | | | |
| 40 | 游离氯 | 0.60 | mg/L | 0.3～2 | GB/T 5750.11-2023（4.3） |
| 41 | 总氯 | / | mg/L | / | / |
| 42 | 臭氧 | / | mg/L | / | / |
| 43 | 二氧化氯 | / | mg/L | / | / |
| 三、表3 生活饮用水水质扩展指标及限值 | | | | | |
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 0 | 个/10L | <1 | GB/T 5750.12-2023（8.1） |
| 45 | 隐孢子虫 | 0 | 个/10L | <1 | GB/T 5750.12-2023（9.1） |
| 46 | 锑 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2023（22.1） |
| 47 | 钡 | $7.02\times10^{-2}$ | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.6-2023（19.3） |
| 48 | 铍 | ＜0.0001 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.6-2023（23.2） |
| 49 | 硼 | ＜0.20 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023（29.1） |
| 50 | 钼 | $1.84\times10^{-3}$ | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.6-2023（16.3） |
| 51 | 镍 | ＜0.002 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.6-2023（18.1） |
| 52 | 银 | ＜0.0002 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2023（15.1） |
| 53 | 铊 | ＜0.00001 | mg/L | ≤0.0001 | GB/T 5750.6-2023（24.2） |

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

检测结果：

| 序号 | 项目名称 | 检测结果 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 硒 | ＜0.0002 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023（10.1） |
| 55 | 高氯酸盐 | ＜0.005 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.5-2023（14.1） |
| 56 | 二氯甲烷 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 58 | 四氯化碳 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 59 | 氯乙烯 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 61 | 1,2-二氯乙烯（总量） | ＜0.0008 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 62 | 三氯乙烯 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 63 | 四氯乙烯 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.04 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 64 | 六氯丁二烯 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.0006 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 65 | 苯 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 66 | 甲苯 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 67 | 二甲苯（总量） | ＜0.0012 | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 68 | 苯乙烯 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 69 | 氯苯 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 70 | 1,4-二氯苯 | ＜0.0004 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2023（附录A） |
| 71 | 三氯苯（总量） | ＜0.000045 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023（30.2） |
| 72 | 六氯苯 | ＜0.00025 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.9-2023（23.2） |
| 73 | 七氯 | ＜0.00034 | mg/L | ≤0.0004 | GB/T 5750.9-2023（22.2） |
| 74 | 马拉硫磷 | ＜0.00040 | mg/L | ≤0.25 | GB/T 5750.9-2023（10.2） |
| 75 | 乐果 | ＜0.00072 | mg/L | ≤0.006 | GB/T 5750.9-2023（11.2） |
| 76 | 灭草松 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.9-2023（15.2） |
| 77 | 百菌清 | ＜0.00042 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.9-2023（12.1） |
| 78 | 呋喃丹 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.007 | GB/T 5750.9-2023（18.2） |
| 79 | 毒死蜱 | ＜0.00025 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.9-2023（19.2） |
| 80 | 草甘膦 | ＜0.025 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.9-2023（21.1） |
| 81 | 敌敌畏 | ＜0.00042 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.9-2023（17.2） |

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

检测结果：

| 序号 | 项目名称 | 检测结果 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 莠去津 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.9-2023（20.2） |
| 83 | 溴氰菊酯 | ＜0.00101 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.9-2023（14.1） |
| 84 | 2,4-滴 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.9-2023（16.2） |
| 85 | 乙草胺 | ＜0.00002 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.9-2023（41.1） |
| 86 | 五氯酚 | ＜0.0005 | mg/L | ≤0.009 | GB/T 5750.9-2023（24.4） |
| 87 | 2,4,6-三氯酚 | ＜0.00040 | mg/L | ≤0.2 | GB/T 5750.10-2023（19.3） |
| 88 | 苯并（a）芘 | ＜0.0000014 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023（12.1） |
| 89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | ＜0.00041 | mg/L | ≤0.008 | GB/T 5750.8-2023（15.1） |
| 90 | 丙烯酰胺 | ＜0.00015 | mg/L | ≤0.0005 | GB/T 5750.8-2023（13.2） |
| 91 | 环氧氯丙烷 | ＜0.00006 | mg/L | ≤0.0004 | GB/T 5750.8-2023（20.1） |
| 92 | 微囊藻毒素-LR | ＜0.0002 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023（16.1） |
| 93 | 钠 | 19.1 | mg/L | ≤200 | GB/T 5750.6-2023（25.2） |
| 94 | 挥发酚类（以苯酚计） | ＜0.002 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.4-2023（12.1） |
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | ＜0.05 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.4-2023（13.1） |
| 96 | 2-甲基异莰醇 | 0.0000099 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023（77） |
| 97 | 土臭素 | ＜0.0000038 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023（76.1） |

以下空白

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

| 项目名称 | 检测方法 |
|---|---|
| 总大肠菌群 | 滤膜法 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.2 |
| 大肠埃希氏菌 | 滤膜法 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 7.2 |
| 菌落总数 | 平皿计数法 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1 |
| 砷 | 氢化物原子荧光法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 9.1 |
| 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 12.1 |
| 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 13.1 |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 14.1 |
| 汞 | 原子荧光法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 11.1 |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.1 |
| 氟化物 | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 |
| 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 8.3 |
| 三氯甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 4.3 |
| 一氯二溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 7.2 |
| 二氯一溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 6.2 |
| 三溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 5.2 |
| 三卤甲烷 | 生活饮用水卫生规范 GB 5749-2022、顶空毛细管柱气相色谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 |
| 二氯乙酸 | 离子色谱-电导检测法 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 15.2 |
| 三氯乙酸 | 离子色谱-电导检测法 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 16.2 |
| 溴酸盐 | 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 22.1 |
| 亚氯酸盐 | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 20.2 |
| 氯酸盐 | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 21.2 |
| 色度 | 铂-钴标准比色法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 |
| 浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1 |
| 臭和味 | 嗅气和尝味法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 |
| 肉眼可见物 | 直接观察法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1 |
| pH | 玻璃电极法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1 |
| 铝 | 铬天青S分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.1 |

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

| 项目名称 | 检测方法 |
|---|---|
| 铁 | 原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 5.1 |
| 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 6.1 |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 7.2 |
| 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 8.1 |
| 氯化物 | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 5.2 |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 4.2 |
| 溶解性总固体 | 称量法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1 |
| 总硬度（以$CaCO_3$计） | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1 |
| 高锰酸盐指数（以$O_2$计） | 酸性高锰酸钾滴定法 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1 |
| 氨（以N计） | 纳氏试剂分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 11.1 |
| 总α放射性 | 低本底总α检测法 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023 4.1 |
| 总β放射性 | 低本底总β检测法 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023 5.1 |
| 游离氯 | 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.3 |
| 贾第鞭毛虫 | 免疫磁分离荧光抗体法 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 8.1 |
| 隐孢子虫 | 免疫磁分离荧光抗体法 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 9.1 |
| 锑 | 氢化物原子荧光法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 22.1 |
| 钡 | 电感耦合等离子体质谱法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 19.3 |
| 铍 | 无火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 23.2 |
| 硼 | 甲亚胺-H分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 29.1 |
| 钼 | 电感耦合等离子体质谱法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 16.3 |
| 镍 | 无火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 18.1 |
| 银 | 无火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 15.1 |
| 铊 | 电感耦合等离子体质谱法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 24.2 |
| 硒 | 氢化物原子荧光法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 10.1 |
| 高氯酸盐 | 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 14.1 |
| 二氯甲烷 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

| 项目名称 | 检测方法 |
|---|---|
| 四氯化碳 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 1,1-二氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 1,2-二氯乙烯（总量） | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 三氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 四氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 六氯丁二烯 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 苯 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 甲苯 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 二甲苯（总量） | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 苯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 氯苯 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 1,4-二氯苯 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A |
| 三氯苯（总量） | 顶空毛细管柱气相色谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 30.2 |
| 六氯苯 | 固相萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 23.2 |
| 七氯 | 固相萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 22.2 |
| 马拉硫磷 | 固相萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 10.2 |
| 乐果 | 固相萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 11.2 |
| 灭草松 | 液相色谱串联质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 15.2 |
| 百菌清 | 固相萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 12.1 |
| 呋喃丹 | 液相色谱串联质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 18.2 |
| 毒死蜱 | 固相萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 19.2 |
| 草甘膦 | 高效液相色谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 21.1 |
| 敌敌畏 | 固相萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 17.2 |
| 莠去津 | 液相色谱串联质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 20.2 |
| 溴氰菊酯 | 固相萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 14.1 |
| 2,4-滴 | 液相色谱串联质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 16.2 |
| 乙草胺 | 气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 41.1 |

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

| 项目名称 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 五氯酚 | 液相色谱串联质谱法 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 24.4 |
| 2,4,6-三氯酚 | 固相萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 19.3 |
| 苯并（a）芘 | 高效液相色谱法（Ⅰ） 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 12.1 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 固相萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 15.1 |
| 丙烯酰胺 | 气相色谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 13.2 |
| 环氧氯丙烷 | 气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 20.1 |
| 微囊藻毒素-LR | 高效液相色谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 16.1 |
| 钠 | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 25.2 |
| 挥发酚类（以苯酚计） | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取光光度法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 12.1 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 13.1 |
| 2-甲基异莰醇 | 顶空固相微萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 77 |
| 土臭素 | 顶空固相微萃取气相色谱质谱法 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 76.1 |

以下空白

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

1、环境条件：

温度：(22～27)℃

湿度：(55～71)%RH

2、主要仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 公司/站内编号 |
|---|---|---|
| 便携式余氯测定仪 | DR300 | JC-234 |
| 一体化程控高温炉 | SXC-12-12 | JC-222 |
| 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 6890N-5975C | ZL-014 |
| 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 7890A-5975B | ZL-013 |
| 吹扫捕集进样设备2 | PT3000 | 0104002400 |
| 离子色谱仪 | ThermoInuvion | 0104002388 |
| 浊度仪 | HACH 2100Q | 0104002386 |
| 放射性水样自动蒸发浓缩赶酸仪 | 7000E | 0104002381 |
| 便携式pH | SX811 | JC-165 |
| 全自动固相萃取仪 | CLEVER | 0104002361 |
| 气质联用仪 | Thermo Trace 1610/ISQ 7610 | 0104002360 |
| 放射仪 | PAB-6000 | CA02-42 |
| 全自动固相萃取仪 | CLEVER | HY-F39 |
| ICP-MS | iCAP RQ | C001-82 |
| 原子吸收分光光度计 | ICE3500 | C001-81 |
| 智能机器人分析系统 | 1600H | CA02-40 |
| 自动进样器 | 7697A | HY-E48 |
| 液相色谱/串联质谱联用仪 | Acquity I-class PLUS/Xevo TQ-XS | CA02-36 |
| 酸式滴定管 | 50ml | FC01-02-01 |
| 一体化万用蒸馏仪 | SEHB-2000 | TT06-04 |
| 隔水式恒温培养箱 | GRP-9050 | TT02-57 |
| 恒温培养箱 | SLI-400 | TT02-53 |
| 电热鼓风干燥箱 | HX101A-2E | TT02-49 |
| 生物显微镜 | BX51 | CW01-03 |
| 高压离子色谱仪 | DIONEX INTEGRION | CA02-35 |
| GC-MS | GC1310/TSQ8000 | CA02-34 |

# 苏州苏水环境监测服务有限公司
# 江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
# 检　　测　　报　　告

样品编号：WQ250801-002　　报告编号：SZBWQ250801002

| 仪器名称 | 仪器型号 | 公司/站内编号 |
|---|---|---|
| 液相色谱 | 1260 | CA02-32 |
| 离子色谱仪 | ICS-90 | CA02-30 |
| 液相色谱 | 1200 | CA02-29 |
| 气相色谱仪 | 3800 | CA02-27 |
| 气相色谱仪 | HP6890N | CA02-23 |
| 离子色谱仪 | DX-120E | CA02-19 |
| 可见分光光度计 | T6新悦 | CO01-57 |
| 原子荧光光度计 | AFS-9560 | CO01-56 |
| 原子吸收分光光度计 | PinAAcle 900T | CO01-53 |
| 可见光分光光度计 | WFJ2000 | CO01-32 |
| 电导仪 | DDS-11A | CC10-27 |
| 电子天平 | YP1002N | FW01-14 |
| 电子天平 | AB204-L | FW01-10 |
| 电子天平 | AB204-E | FW01-04 |
| 柱后衍生 | PINNACLE　PCX | HY-F22 |
| 两虫淘洗装置 | filta-max xpress | HY-F14 |
| 超纯水仪 | Milli-pore academic | HY-D3 |
| 全自动智能蒸馏仪 | 6000Pro | HY-194 |
| 原子荧光光度计 | AFS-9560 | HY-151 |

报告结束