泰州市水务有限公司管网水常规分析报表

检测项目		日期	合格率	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	游离氯	高锰酸盐指数（以O_2计）
单位			/	度	NTU		MPN/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L
生活饮用水水质卫生标准 (GB 5749-2022)			/	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出	≥0.05且≤2	≤3
1	罡杨社区卫生服务中心一楼卫生间	2025/12/16	100%	<5	0.21	无(0级)	未检出	未检出	0.65	1.0
2	华港镇镇政府一楼卫生间	2025/12/16	100%	<5	0.14	无(0级)	未检出	未检出	0.50	0.9
3	泰州市水务有限公司一水厂食堂	2025/12/16	100%	<5	0.08	无(0级)	未检出	未检出	0.71	1.0
4	森南社区委员会	2025/12/16	100%	<5	0.12	无(0级)	未检出	未检出	0.67	1.0
5	泰州市第二中学北门传达室	2025/12/16	100%	<5	0.08	无(0级)	未检出	未检出	0.56	1.1
6	药城社区卫生服务站	2025/12/16	100%	<5	0.15	无(0级)	未检出	未检出	0.52	1.0
7	海陵区政府传达室	2025/12/16	100%	<5	0.10	无(0级)	未检出	未检出	0.60	1.0
8	泰州市第四人民医院食堂	2025/12/16	100%	<5	0.11	无(0级)	未检出	未检出	0.55	0.9
9	泰州市海军中学传达室	2025/12/16	100%	<5	0.18	无(0级)	4	未检出	0.78	0.9
10	梅兰花园西门传达室	2025/12/16	100%	<5	0.20	无(0级)	未检出	未检出	0.65	0.9