CTI 华测检测

CMA

221020340516

# 检 测 报 告

报告编号 A2260504015128C-1 

委托单位 泰州市住房和城乡建设局

受检单位 泰州市第二水务有限公司

受检单位地址 /

样品类型 生活饮用水

报告用途 自检

苏 州 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

No.55521599A4



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

# 报 告 说 明



1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

**苏州市华测检测技术有限公司**
联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号
邮政编码：215134

签　　发：

采 样 人 员：王胜君、薛慧　　签发人姓名：顾丹丹

审　　核：　　签 发 日 期：2026/07/15



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

# 检 测 结 果



**表 1：**

| **样品信息：** | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 生活饮用水 | 检测日期 | 2026-06-27~2026-06-29 |

**检测结果：**

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目 | | 样品编号 | 结果 | 参照标准限值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明珠派出所管网水 | 2026-06-27 | pH 值 | | SUS62453001 | 7.47 | 6.5 ~ 8.5 | 无量纲 |
| | | 色度 | | SUS62453005 | <5 | 15 | 度 |
| | | 浑浊度 | | SUS62453005 | <1 | 1 | NTU |
| | | 臭和味 | 煮沸前水样等级 | SUS62453005 | 0 | 无异臭、异味 | / |
| | | | 煮沸前水样强度 | SUS62453005 | 无 | | / |
| | | | 煮沸前水样说明 | SUS62453005 | 无任何臭和味 | | / |
| | | | 煮沸后水样等级 | SUS62453005 | 0 | | / |
| | | | 煮沸后水样强度 | SUS62453005 | 无 | | / |
| | | | 煮沸后水样说明 | SUS62453005 | 无任何臭和味 | | / |
| | | 肉眼可见物 | | SUS62453005 | 无任何肉眼可见物 | 无 | / |
| | | 菌落总数 | | SUS62453003 | 未检出 | 100 | CFU/mL |
| | | 总大肠菌群 | | SUS62453003 | 未检出 | 不应检出 | MPN/100mL |
| 参照标准 | | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表 1 生活饮用水水质常规指标及限值 | | | | | |

**检测结果：**

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目 | 样品编号 | 结果 | 参照标准限值 | | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明珠派出所管网水 | 2026-06-27 | 游离氯 | SUS62453006 | 0.68 | 与水接触时间≥30min | ≤2(出厂水和末梢水限值) | mg/L |
| | | | | | | ≥0.3(出厂水余量) | |
| | | | | | | ≥0.05（末梢水余量） | |
| 参照标准 | | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求 | | | | | |

**点位信息：**

| 点位名称 | 采样日期 | 样品状态 |
|---|---|---|
| 明珠派出所管网水 | 2026-06-27 | 无味、无色、透明、无浮油 |

备注：
1.pH 值、游离氯为现场检测。
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

# 检 测 结 果



**表 2：**

| 检测方法及检出限、仪器设备： | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 | 仪器设备名称、型号及编号 |
| 生活饮用水 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法) GB/T 5750.11-2023 | 0.02mg/L | 余氯计 DR300 TTE20201978 |
| | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023 | / | 电热恒温培养箱 HN 系列-60BS TTF20232251 |
| | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(5.1 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023 | 2MPN/100mL | |
| | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标(4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023 | 5 度 | / |
| | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标(5.2 目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023 | 1NTU | |
| | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标(6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023 | / | |
| | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标(7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023 | / | |
| | pH 值 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标(8.1 玻璃电极法) GB/T 5750.4-2023 | / | 便携式多参数水质分析仪 SX836 TTE20231635 |

***报告结束***



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com