CTI 华测检测

CMA

221020340516

检 测 报 告

报告编号 A2260504015119C

委托单位 泰州市住房和城乡建设局

受检单位 鹏欣海阳湾

受检单位地址 江苏省泰州市海陵区海阳西路与青年北路交叉口

样品类型 生活饮用水

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司 检验检测专用章

苏 州 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

No.55521BE498

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司
联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号
邮政编码：215134

签　　发：叶紫薇

采 样 人 员：王胜君、薛慧　　签发人姓名：叶紫薇

审　　核：[illegible]　　签 发 日 期：2026/07/15

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号 A2260504015119C

表 1：

样品信息：			
样品类型	生活饮用水	检测日期	2026-06-27~2026-06-29

检测结果：

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	参照标准限值	单位
鹏欣海阳湾二供水	2026-06-27	pH 值		SUS61835001	7.52	6.5 ~ 8.5	无量纲
		色度		SUS61835003	<5	15	度
		浑浊度		SUS61835003	<1	1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS61835003	0	无异臭、异味	/
			煮沸前水样强度	SUS61835003	无		/
			煮沸前水样说明	SUS61835003	无任何臭和味		/
			煮沸后水样等级	SUS61835003	0		/
			煮沸后水样强度	SUS61835003	无		/
			煮沸后水样说明	SUS61835003	无任何臭和味		/
		肉眼可见物		SUS61835003	无任何肉眼可见物	无	/
		菌落总数		SUS61835002	31	100	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS61835002	未检出	不应检出	MPN/100mL
参照标准		《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表 1　生活饮用水水质常规指标及限值					

检测结果：

点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值		单位
鹏欣海阳湾二供水	2026-06-27	游离氯	SUS61835004	0.47	与水接触时间≥30min	≤2（出厂水和末梢水限值）	mg/L
						≥0.3（出厂水余量）	
						≥0.05（末梢水余量）	
参照标准		《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表 2　生活饮用水消毒剂常规指标及要求					

点位信息：

点位名称	采样日期	样品状态
鹏欣海阳湾二供水	2026-06-27	无味、无色、透明、无浮油

备注：

1.pH 值、游离氯为现场检测。

2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 2：

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号
生活饮用水	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	余氯计 DR300 TTE20201978
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	电热恒温培养箱 HN 系列-60BS TTF20232251
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(5.1 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023	2MPN/100mL	
	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(5.2 目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023	/	
	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(8.1 玻璃电极法) GB/T 5750.4-2023	/	便携式多参数水质分析仪 SX836 TTE20231635

报告结束

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com